



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:

**Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 – veřejná
zakázka na dodávky
Z2018-023411**

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČ:

Veřejná zakázka podle předmětu:

Forma zadávacího řízení:

Limit veřejné zakázky:

Město ŽANDOV

Náměstí 82, 471 07 Žandov

00261131

Dodávky

Otevřené podlimitní řízení

Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1:

Prosím Vás o vysvětlení položky č.39 pozice 10.14.0 v části C Gastro, výše uvedené zakázky a to konkrétně:

Nerezový odsavač par prostorový (středový) se 3 napojovacími hrdly 560x280 mm včetně indukčního systému, tukových filtrů a osvětlení, typ nerez rozměry 4 600x1 300x500 mm včetně dopravy a montáže

Prosím o zaslání bližší specifikace, popřípadě vysvětlení co je míněno indukčním systémem.

ODPOVĚĎ 1:

Jedná se o nerezový odsavač s indukčním systémem, který potřebuje pro správnou funkci až o 30% méně odsávacího množství vzduchu než zákryt bez indukce.

Toto vysvětlení nic na stávajících zadávacích podmínkách nemění a v souvislosti s ním nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

