



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 1. NÁZEV ZAKÁZKY

Vodovod Svojšice  
– zajištění kvality vody pro veřejnou potřebu

## 2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele                 | Obec Svojšice                                                                                           |
| Sídlo                            | 281 07 Svojšice                                                                                         |
| IČ                               | 00235768                                                                                                |
| DIČ                              | CZ00235768 - neplátce DPH                                                                               |
| ID datové schránky               | sc6ak8j                                                                                                 |
| Právní forma                     | 801 obec                                                                                                |
| Bankovní spojení                 | Komerční banka a.s.                                                                                     |
| Číslo účtu                       | 7426151/0100                                                                                            |
| Statutární zástupce              | Lubomír Šmejkal, starosta                                                                               |
| Telefon                          | 321 783 721                                                                                             |
| Mobil                            | 724 179 528                                                                                             |
| E-mail                           | svojsiceukolina@seznam.cz                                                                               |
| Profil zadavatele                | <a href="http://www.stavebnionline.cz/profil/svojsice">http://www.stavebnionline.cz/profil/svojsice</a> |
| Osoba pověřená zadávacím řízením | AZ Optimal s.r.o, Presy 853, 538 21 Slatiňany<br>IČ: 27510468                                           |

Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení §2 odst.2 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") vyhlašuje

### podlimitní zakázku na stavební práce

Realizace předmětu této veřejné zakázky bude spolufinancována z Operačního programu životní prostředí

*PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství*

Název projektu : Vodovod Svojšice - zajištění kvality vody pro veřejnou potřebu

Registrační číslo projektu:



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

### 3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

3.1. Veřejná zakázka bude zadána formou podlimitní zakázky podle § 26 zákona

3.2. Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo na kompletní realizaci stavby:

"Vodovod Svojšice-zajištění kvality vody pro veřejnou potřebu "

### 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zásobení obce Svojšice pitnou vodou z vlastního zdroje – kopané studny na vlastním pozemku k.č.381/1.

V současnosti je obec zásobena pitnou vodou z obecního vodovodu. Obec se potýká s problémem nevyhovující pitné vody v obecním vodovodu. Ve vodě je zvýšený obsah dusičnanů, který poměrně často výrazně kolísá. Dále jsou zde nevyhovující některé ukazatele. Obec provozuje vodovod dle podmínek a výjimek hygienické služby. Předpokládá se vybudování úpravny vody ze stávajícího zdroje na pozemku k.č. 381/1, a to dle technologického návrhu dle kvality vody při soudobých odběrech vody. Dle možností způsobu úpravy a i z hlediska likvidace odpadní vody, která vzniká při úpravě, se jeví možnost úpravy reverzní osmózou. Dále dle doložených rozborů je nutno řešit i úpravu na železo a mangan. Předpokládá se vypouštění technologické vody z ÚV do toku Bečvarka dle současných zákonných předpisů (NV 401/2015 Sb.) na základě dokumentace pro územní řízení a vydaného územního rozhodnutí. Výškově je nutno odpadní vody z ÚV přečerpávat a toto přečerpávání bude převážně řešeno protlaky v místě asfaltových nových v povrchu místní komunikace obce dle požadavku obce a v místě přechodu silnice III. třídy ve správě SÚSSK.

Podmínkou bude pro zrovnoměnění odtokového množství ve vyrovnávací nádrži. Jedná se o vypouštění odpadních vod z filtru na Fe a Mn za praním a na odtoku koncentrátu z osmozy. Stávající systém podzemní betonové jímky s chlorací v podzemní armaturní šachtě stanice vedle studny bude zrušen. Stávající systém s ponorným čerpadlem ve studni a tlakovou nádobou výše v obci s měřením elektrického odběru bude nahrazen technologickým vstrojením pouze v úpravně vody zahrnující i automatickou vodárenskou tlakovou stanici na moderní bázi. Vyrovnávací prefabrikovaná podzemní nádrž slouží navíc i jako odvodňovací prvek pro nerez dřez a oplachy při údržbě a provozu UV, což je realizováno již pitnou vodou. Mikrobiální znečištění surové vody bude eliminováno hygienickým zabezpečením upravené vody chlorací.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Nejedná se o vodovod požární ve smyslu ČSN 73 0873, ale pouze s poskytnutím požární vody.

Potrubí v obci jsou převážně z PE d 63 nebo PVC d 110, někde se nachází i ocel DN 50. Nejistotou je vliv na zařizovací předměty občanů a i některá potrubí v zemi neznámé kvality. Toto vše bude nutno při provozu zkontrolovat a operativně řešit na stavbě při komplexních zkouškách technologie za účasti provozovatele a obce. V obci se nachází dle pasportu cca 2 205 m vodovodů. Dle pasportu z roku 2004 bylo osazeno 12 ks sekčních šoupat, 10 ks hydrantů pro účely odvodu a odkalení a připojeno bylo 75 ks přípojek.

Vodovod nemá dálkové řízení ani přenos dat. Napouštění novým systémem z ATS musí být řešeno tak, aby nebyly způsobeny vodní rázy dle provozního řádu. Při odstávce delší než 24 hodin je povinností zajistit krácený rozbor, což bude předmětem VON dle zhotovitele stavby a jeho harmonogramu prací. Odběrná místa jsou uvedena v provozním řádu.

Voda ze studny bude čerpána ponorným čerpadlem o výkonu 2,5 m<sup>3</sup>/h potrubím DN25, koncipováno jako ATS, s expanzní nádobou a tlakových spínačem, pro zajištění stálého tlaku. Na potrubí bude instalován potrubní filtr pro separaci nerozpuštěných látek větších rozměrů z vody, dále průtokoměr pro měření průtoku surové vody a dávkování chemikálií.

Dále za potrubním mísičem bude instalován FeMn filtr naplněný filtrační katalytickou odželezňovací a odmanganovací hmotou. Před filtr bude dávkován roztok chlornanu sodného pro oxidaci solí železa a manganu, a dále 2%-ní roztok hydroxidu sodného pro zvýšení pH surové vody.

Po vyčerpání kalové a oxidační kapacity filtračního lože bude filtr automaticky vyprán upravenou vodou. Poté bude voda tlačena na stanici reverzní osmózy, s kontinuálním obtokem.

Na větvi přímého vstupu do reverzní osmózy bude dle impulsního průtokoměru do vody dávkován roztok antiskalantu pro stabilizaci látek působících tvrdost vody, síranů apod. – tj. pro ochranu vlastních membrán reverzní osmózy. Po smísení podílu vody proudící přes stanici reverzní osmózy s obtokovou vodou bude dle dalšího impulsního průtokoměru do vody dávkován cca 14% roztok chlornanu sodného pro dezinfekci vody.

Nastavení velikosti průtoku celou úpravnou vodou se bude provádět přímo na ovládací jednotce reverzní osmózy. Takto upravená voda bude odtékat do podzemní akumulární nádrže 25 m<sup>3</sup> upravené pitné vody.

Čerpání upravené vody z akumulární nádrže do spotřebiště bude zajišťovat automatická tlaková stanice o výkonu 3 l/s (10,8 m<sup>3</sup>/h), s vystrojením 1+1, tj. 1 čerpadlo jako záložní, s možností jeho připojení v případě zvýšeného odběru vody (6 l/s).



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Upravenou vodou z ATS budou prány oba filtry popsané výše. Koncentrát z reverzní osmózy a stejně tak vody z praní filtrů budou odváděny do podzemní vyrovnávací jímky, v které bude umístěno kalové čerpadlo, zajišťující plynulé odčerpávání těchto vod.

Úpravna vody bude vybavena technologickým el. rozvaděčem, který zajistí automatický provoz (průtoky, stav hladin, nastavení zařízení) a poruchové hlášení.

Provoz úpravy vody bude řízen od snímačů hladiny v akumulační nádrži. Proplach stanice reverzní osmózy: - bude probíhat automaticky vstupní vodou dle nastaveného intervalu bez přerušení provozu, nebo automaticky po vypnutí jednotky.

Odpadní voda je řešena vč. výpočtů v samostatné složce hydrotechnických výpočtů odpadní vody. Umístěním a technickým řešením je zabezpečeno, že nedojde k žádné kontaminaci vody. Hlavním měřícím prvkem pro úhradu stočného bude kalibrovaný vodoměr na výtlačku z tlakové stanice. Praní probíhá upravenou vodou. Výtlačné potrubí vody bude vedeno v zapažené zemní rýze pro napojení na stávající vodovod, který je umístěn v asfaltu místní komunikace. Zde není možno provést protlak jako u tlakového potrubí odpadní technologické vody do toku Bečvárka. U vodovodního rozvětvení budou osazeny sekční šoupata.

Umístění výusti tlakové kanalizace ve zdi nebyl SÚSSK povoleno a trasa k výusti je vedena přes soukromý pozemek, na které je dle ÚR služebnost.

Krátký úsek tlakové kanalizace je veden v zapaženém výkopu podél silnice ve vzdálenosti 1,20 m dle požadavku dopravních úřadů. Protlak pod asfaltovou místní cestou a pod silnicí SÚSSK je řešen s osmi zapaženými montážními jámami. Úsek do Š1 k výustí je poté již gravitační z PVC KG SN 8.

Předpokladem je soulad s normou ČSN 73 6005 pro křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi. Pro vodovod a tlakovou kanalizaci v asfaltu nelze toto splnit, proto je z důvodu ochrany vodovodu tlaková kanalizace veden níže.

Dle inženýrské geologie není zde v hloubkách pro protlak výskyt skalního podloží a protlak dle podélného profilu lze realizovat kdy však i zde jsou rizikem a nejistotou geologické poměry po celé trase.

V koordinační situaci stavby jsou stávající inženýrské sítě charakterizované jako orientační. Dle zkušeností i sítě v digitální formě je nutno charakterizovat jako orientační.

Vyjádření z hlediska výskytu podzemních inženýrských sítí před vlastní stavbou vč. případné koordinace s těmito správci s tím spojenou zajišťuje zhotovitel.

Ochranné pásmo studny není vymezeno, dnes je studna veřejně přístupná, poklop je uzamčený. Nové řešení předpokládá výstavbu oplocení a ochranu studny zejména novou manipulační částí. Stavba musí být prováděna v souladu se zákonem o státní památkové péči (archeologie).



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Koordinaci s pracemi dle památkového zákona zajistí dodavatel stavby. Archeologický průzkum dle zákonných předpisů bude hrazen obcí. V obci se nachází památkově chráněné objekty, které nebudou dotčeny včetně zámku, který dnes slouží jako ústav sociální péče. Výstavba se nenachází v ochranném pásmu lesa (do 50 m).

Pro stavbu úpravny vody se nenavrhuje ochranné pásmo, studna je navržena oplotit, vstup bude uzamčený a na oplocení bude označen vodní zdroj se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Pro tlakovou technologickou kanalizaci se navrhuje stejně jako u vodovodu tj. 1,5 m od vnějšího průměru trub na každou stranu. Ze situace je zřetelné, že se zde však v ochranném pásmu nalézají jiné sítě. Pro stavby v ochranném pásmu kanalizace technologické vody je nutný souhlas vlastníka sítě a musí zůstat nezastavěné. Dnes pásmo zasahuje pouze do veřejné části pozemků. Ochranná pásma pro inženýrské sítě - viz ČSN 73 6005 a ČSN 73 3050. Je nutno splnit podmínky prací pod distribučním vedením. Stavba se nachází ve významných krajinných prvcích dle zákona č. 114/92 o ochraně přírody (rybník a tok Bečvářka). Dle územní plánu je stavba mimo biokoridory. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí, kde tyto vlivy byly posuzovány. Při stavbě je však nutno okolní dřeviny ochránit zhotovitelem stavby v rámci globální sazby zařízení staveniště například obedněním. Případné nutné kácení mimolesní zeleně či probírku nebo prořezání zeleně dle skutečného vytýčení stavby v době výstavby bude zajišťovat obec. Zrušení objektu dochlorovací podzemní armaturní šachty je zajišťováno v rámci projektu stavby stavebního objektu ÚV. Zrušení současného systému s tlakovou nádobou včetně elektroinstalace zruší investor stavby na své náklady po uvedení do provozu. Stavba se nenalézá na zemědělském půdním fondu. Pro stavbu není nutné vynětí ze zemědělského půdního fondu. Místo se v daném úseku se nenalézá v ochranných pásmech typu Natura 2 000 apod. Stavba se nenachází v záplavovém území, vyjma stavby výustního objektu do Bečvářky. Rybník je v daném místě níže zapuštěn a voda kolísá s hladinou podzemní vody ve zdroji. Je nutno splnit povodňové všeobecné předpisy stanovené vodním zákonem. Pro stavbu bude podmínkou, aby zhotovitel stavby v rámci vedlejších a ostatních nákladů vypracoval a schválil havarijný a povodňový plán pro stavbu. Na stavbě musí být k dispozici protihavarijní prostředky. V době výskytu velkých n-letých vod musí být stavba zastavena. V daném území není řešena jiná ochrana vodních zdrojů, PHO a jiných vodohospodářských pásem ochrany. Dle IGP nezasahují dobývací prostory a nechráněná ložiska.

Pro stavbu úpravny vody se nenavrhuje ochranné pásmo, studna je navržena oplotit, vstup bude uzamčený a na oplocení bude označen vodní zdroj se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Pro tlakovou technologickou kanalizaci se navrhuje stejně jako u vodovodu tj. 1,5 m od vnějšího průměru trub na každou stranu. Ze situace je zřetelné, že se zde však v



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

ochranném pásmu nalézají jiné sítě. Pro stavby v ochranném pásmu kanalizace technologické vody je nutný souhlas vlastníka sítě a musí zůstat nezastavěné. Dnes pásmo zasahuje pouze do veřejné části pozemků. Ochranná pásma pro inženýrské sítě - viz ČSN 73 6005 a ČSN 73 3050. Je nutno splnit podmínky prací pod distribučním vedením. Stavba se nachází ve významných krajinných prvcích dle zákona č. 114/92 o ochraně přírody (rybník a tok Bečvářka). Dle územní plánu je stavba mimo biokoridory. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí, kde tyto vlivy byly posuzovány.

Při stavbě je však nutno okolní dřeviny ochránit zhotovitelem stavby v rámci globální sazby zařízení staveniště například obedněním. Případné nutné kácení mimolesní zeleně či probírku nebo prořezání zeleně dle skutečného vytýčení stavby v době výstavby bude zajišťovat obec.

Zrušení objektu dochlorovací podzemní armaturní šachty je zajišťováno v rámci projektu stavby stavebního objektu ÚV. Zrušení současného systému s tlakovou nádobou včetně elektroinstalace zruší investor stavby na své náklady po uvedení do provozu.

Stavba se nenalézá na zemědělském půdním fondu. Pro stavbu není nutné vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Místo se v daném úseku nenalézá v ochranných pásmech typu Natura 2 000 apod. Stavba se nenachází v záplavovém území, vyjma stavby výustního objektu do Bečvářky. Rybník je v daném místě níže zapuštěn a voda kolísá s hladinou podzemní vody ve zdroji. Je nutno splnit povodňové všeobecné předpisy stanovené vodním zákonem.

Pro stavbu bude podmínkou, aby zhotovitel stavby v rámci vedlejších a ostatních nákladů vypracoval a schválil havarijný a povodňový plán pro stavbu. Na stavbě musí být k dispozici protihavarijní prostředky. V době výskytu velkých n-letých vod musí být stavba zastavena.

V daném území není řešena jiná ochrana vodních zdrojů, PHO a jiných vodohospodářských pásem ochrany. Dle IGP nezasahují dobývací prostory a nechráněná ložiska.

Dalším předmětem tohoto díla je odvedení povrchových srážkových vod z nově navržených komunikačních a zpevněných ploch kolem úpravny vody se soustředěním do jedné uliční vpusti a svedené prostřednictvím výustního objektu ještě na pozemku obce směrem do Svojšického rybníka k.č. 72. Dnes jsou zde vody též přirozeně odváděny. společné výusti je napojen též přepad z nové akumulární jímky pitné vody pro případ poruchy na elektroinstalaci (např. sondy pro vypnutí čerpadla a ÚV).

Toto je v souladu s předpisy pro vodojemy a akumulace na odtoku bude vodní uzávěr a zpětná těsnicí armatura v šachtě mimo objekt ÚV. Veškerá zařízení budou odvodněna do vyrovnávací jímky.

V rámci projektu ZTI stavební části bude zajištěno odvodnění dřezu (který zároveň odvodňuje oční spršku), podlahové vpusti a oddělovače potrubí do vnější podzemní vyrovnávací odpadní jímky. Na odpadní potrubí (stoupačku) DN 70 bude připojeno



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

odpadní potrubí od technologie (z praní filtrů a osmozy).

Čištění akumulční jímky bude řešeno přenosným čerpadlem do vyrovnávací jímky přečerpáváním. Toto se předpokládá však pouze při čištění akumulční jímky v souladu s provozním řádem, kdy je nutno provést desinfekce nádrže před dalším zprovozněním.

Výtlač do vrtů je veden v trvale vzestupném spádu do objektu, kdy bude řešeno odvodnění v rámci technologie s odvodněním zpět do zdroje, kde bude součástí fitinků výtakový uzávěr. Dešťové (srážkové) vody ze střechy budou volně povrchově vedeny do terénu.

Podrobný popis jednotlivých SO je uveden v PD.

## 5. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

5.1. Autorem projektové dokumentace je:

Generální projektant: Ing. Alfred SAMEK

sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

IČ: 12464431 DIČ: CZ 5410130418

AO ČKAIT 0200072 obor vodní hospodářství

T: 377481134

M: 602 875 245

E: samek@vhplzen.cz, [alfredsamek@volny.cz](mailto:alfredsamek@volny.cz)

5.2. **Zadavatel upozorňuje uchazeče**, že realizace díla je spolufinancována z dotačních zdrojů.

Dotační orgán: Operační program životní prostředí

Program : *PRIORITNÍ OSA 1:*

*Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství*

*Č. Projektu:*

Uchazeč, který předloží nejvýhodnější nabídku a bude s ním uzavřena smlouva je proto "osobou povinnou spolupracovat při výkonu veřejnosprávní kontroly" ve smyslu §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a je vázán dalšími povinnostmi, uvedenými v této zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy.

5.3. **Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr** uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a materiálů, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 6. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV :

45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45232100-3 - Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí

45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

45232153-9 - Stavební práce na výstavbě vodojemů

## 7. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle rozpočtu projektu

**6 543.926,00**

Kč bez DPH

7.2. Protože zadavatel není plátce DPH, bude při posuzování nejvýhodnější nabídky posuzována cena včetně daně.

7.3. Zadavatel si vyhrazuje právo využít možnost jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací za předpokladu, že:

- podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) podle §66
- předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky (cena v Kč bez DPH)
- jednání o JŘBÚ musí být zahájeno do 3 let od uzavření smlouvy

## 8. POŽADAVKY NA VARIANTY

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

## 9. POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu a uvede ji do tiskopisu „Krycí list nabídky“ .  
Pro výpočet celkové nabídkové ceny vložené do krycího listu uchazeč ocení každou položku z „Výkazu výměr“ .



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 9.2. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH.  
**Pro účely hodnocení bude použita cena včetně DPH – zadavatel není ve vztahu k plnění plátcem DPH.**
- 9.3 Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady uchazeče, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
- 9.4. **Zadavatel upozorňuje uchazeče, že při stanovování dílčích cen v položkách rozpočtu musí mít všechny údaje kladnou hodnotu. Nulová hodnota je porušením zadávacích podmínek a nabídka bude vyloučena.**

## 10. PODMÍNEČNÉ PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připustí navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonné sazby DPH podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Navýšení ceny lze realizovat pouze formou očíslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

## 11. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Obec Svojšice

k. ú. Svojšice u Kouřimi 761 290 ,

k. č. 381/1 ostatní plocha/ ostatní komunikace Obec

k.č. 412/37 silnice/ostatní komunikace Obec

III/33418 ve správě SÚS SK k.č.

381/10 ostatní plocha/ ostatní komunikace Obec

k.č. 437 koryto vodního toku Povodí Labe

s.p. st.p.č. 42/1 zastavěná plocha a nádvoří soukromé osoby - viz smlouva o služebnosti z DUR

Kraj: Středočeský

Okres: Kolín

ORP: Kolín



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 12. ČASOVÝ HARMONOGRAM

### 12.1. Návrh harmonogramu realizace:

| Položka                                             | Předpokládaný termín dodání |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ukončení výběrového řízení                          | únor 2017                   |
| Termín podpisu smlouvy s vybraným uchazečem         | březen 2017                 |
| Termín dokončení realizace předmětu veřejné zakázky | říjen 2017                  |
| Termín předání a převzetí díla                      | listopad 2017               |

12.2. Předpokládané termíny zahájení jsou podmíněny řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.

12.3. Financování díla je částečně z dotačních prostředků. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení realizace díla, pokud nebudou finanční prostředky jejich poskytovatelem přiznány.

## 13. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE

### 13.1. Splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

- **základní způsobilost podle § 74 zákona**
- **profesní způsobilost podle § 77 zákona**
- **technickou kvalifikaci podle § 79 zákona**

### 13.2. Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

- d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

13.3. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 13.2.

písmeno a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu zhotovitele právnická osoba, musí podle odstavce 13.2. splňovat

- tato právnická osoba
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu zhotovitele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 13.2. písmeno a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 13.2. písmeno a) splňovat osoby uvedené v odstavci 13.3. a vedoucí pobočky závodu.

13.4. Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odstavci 13.2. písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 13.2. písm. b)
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k odstavci 13.2. písm. c)
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odstavci 13.2. písm. d)
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odstavci 13.2. písm. e)

13.5. Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení

Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle odstavce 15.2. obnovil svoji způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření.

To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Nápravnými opatřeními mohou být zejména:

- uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků
- úplná úhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením
- aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum nebo
- přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení ho nevyloučí nebo předchází vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

### 13.6. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a že je

Členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace

### 13.7. Technická způsobilost

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

**Seznam významných dodávek** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

### 13.8. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

### 13.9. Požadavek na prokázání kvalifikace podzhotovitele

Pokud dodavatel využije spolupráce a poddodavatele, požaduje zadavatel, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů v plném rozsahu jako uchazeč.

## 14. DOKLADY O KVALIFIKACI

- 14.1. Dodavatel může v žádosti o účast, v předběžné nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů **čestným prohlášením**. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
- 14.2. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- 14.3. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokázat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.
- 14.4. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5ti pracovních dnů oznámit a do 10ti pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení o kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle 1. věty účastníkovi zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
  - podmínky kvalifikace jsou nadále splněny
  - nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
  - nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 15. NABÍDKY

### 15.1. Podání nabídky

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. Nabídka se předkládá vždy písemně

**v jedné uzavřené obálce včetně CD**

na které musí být uvedena zpáteční adresa, na kterou je možné zaslat oznámení.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

V případě, že dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatel, budou všechny nabídky vyloučeny.

### 15.2. Zabezpečení nabídky

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.

### 15.3. Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

## 16. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Kritéria hodnocení veřejné zakázky:

| Číslo kritéria | Váha | Popis kritéria                 |
|----------------|------|--------------------------------|
| 1.             | 80%  | Celková nabídková cena         |
| 2.             | 20%  | Doba realizace díla v měsících |

## 17. HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich **ekonomické výhodnosti**

Způsob hodnocení:

Hodnotící komise seřadí nabídky od nejvýhodnější po nejméně výhodnou. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvýhodnější nabídkou.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 17.1. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska úplnosti nabídky. Nabídky které tyto požadavky nesplňují musí být vyřazeny.
- 17.2. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení nabídky ve lhůtě třech pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- 17.3. Uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči obratem písemně oznámí.
- 17.4. Při posuzování nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek kontroluje hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  
Jestliže nabídka obsahuje **mimořádně nízkou nabídkovou cenu**, vyžádá si komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči.
- 17.5. Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny pouze v případě, že je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami.
- 17.6. Nezdůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění za nedostatečné, musí být nabídka vyřazena.
- 17.7. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.
- 17.8. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky do 5ti pracovních dnů po rozhodnutí všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni.

## 18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- 18.1. Změna zadávacích podmínek  
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemně nejpozději do třech pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 18.2. Požadavky na varianty nabídek  
Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 19. NÁKLADY NA ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

- 19.1. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí uchazeč.  
19.2. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty, které případně utrpí uchazeč v souvislosti s plněním aspektů zadávacího řízení.

## 20. DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeč je oprávněn požadovat před termínem pro podání nabídek dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze písemně, elektronicky na adrese:

**svojsiceukolina@seznam.cz**

Zadavatel nebude odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později než 5 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek, tedy ve lhůtě stanovené zákonem.

- 20.1. Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatelem.  
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
- 20.2. Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci.  
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy jména a příjmení, specifické označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- 20.3. Zrušení zadávacího řízení  
Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoli nárok.

## 21. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Další požadavky na obsah nabídky:

- Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě
- Kompletní nabídka bude předložena v **1 originálu a kopii na CD**
- Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

V případě, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem na základě plné moci, je požadováno doložení originálu nebo úředně ověřené kopie písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

- Nabídka bude na prvním listu obsahovat vyplněný „Krycí list nabídky“ podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
- Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“.
- Nabídka bude obsahovat „Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek“
- Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby nabídka, včetně případných příloh, byla zajištěna proti poškození a manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Vhodné je všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
- Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
- Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby veškeré doklady uvedené v nabídce z důvodu dobré čitelnosti byly vytištěny kvalitně. Rovněž tak je vhodné předložit všechny doklady bez dodatečných oprav přepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

## 22. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena plná moc v originálu nebo v úředně ověřené kopii.
- Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
- Uchazeč předloží seznam případných poddodavatelů, prostřednictvím nichž bude prokazovat kvalifikaci a s jejichž pomocí předpokládá realizaci zakázky.

### 22.1. Opožděné nabídky

Každou nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotvírá a zadavatel ji bezodkladně vrátí uchazeči. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.

### 22.2. Změny a stažení nabídek

Uchazeč může svoji nabídku změnit nebo stáhnout písemným oznámením dostatečně v předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci s uvedením způsobu vrácení původní nabídky. Po lhůtě pro podání nabídek nesmí být nabídka měněna.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 23. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečenou na přelepu proti otevření a to buď osobně na podatelnu obecního úřadu nebo doporučeně poštou na adresu :**

**Obec Svojšice, 281 07 Svojšice**

Nabídka bude na obálce označena nápisem

**NEOTVÍRAT !  
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA  
„Vodovod Svojšice“**

**Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnu zadavatele.**

## 24. TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Termín pro podání nabídek  
je dne :

**22. března 2017**

v/ ve

**12:00**

## 25. TERMÍN PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín pro otevírání obálek  
s nabídkami je dne

**22. března 2017**

v/ ve

**12:00**

Otevírání obálek proběhne v sídle

**Obce Svojšice**



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení. Pověřené osoby se musí prokázat plnou mocí.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě.

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

## 26. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

### 26.1. Mlčenlivost o zadávacím řízení

Členové komise pro otevírání obálek a případně jiné osoby účastnící se otevírání obálek jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem této funkce dozvědí.

### 26.2. Kontrola úplnosti nabídek

Komise při otevírání obálek s nabídkami se kontroluje

- zda je obálka s nabídkou neporušena
- zda je nabídka zpracována v českém nebo slovenském jazyce
- zda nabídka obsahuje návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsaný oprávněnou osobou.
- zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Jestliže komise při otevírání obálek zjistí, že nabídka nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách, nabídku vyřadí. Uchazeče s takovou nabídkou zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení a tento fakt včetně důvodů vyloučení mu bezodkladně písemně oznámí.

## 27. PODÁNÍ NÁMITEK

Námítky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“).

Námítky se podávají písemně a lze je podat proti

- všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení, včetně stanovení zadávacích podmínek,
- volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
- postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem

Námítky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení. Není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu musí být doručeny zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli až po vzniku práva podat námitky. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníkovi zadávacího řízení uplynula.

## 28. UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 28.1. Smlouvu uzavře zadavatel zpravidla v souladu s návrhem.
- 28.2. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.
- 28.3. Odmítne-li i druhý uchazeč v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí.
- 28.4. Před podpisem příslušné smlouvy není uchazeč oprávněn vyvíjet žádné aktivity vztahující se k plnění předmětu veřejné zakázky.
- 28.5. O podpisu budou uchazeči informováni.
- 28.6. Samostatným dokumentem jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které budou v případě podpisu smlouvy součástí této smlouvy



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 29. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, která se bude konat dne

**15. března 2017**

v/ve

**10:00 hodin**

Sraz účastníků bude

**před budovou OÚ Svojšice**

## 30. PLÁNOVANÉ ZAHÁJENÍ REALIZACE DÍLA

Zadavatel předpokládá zahájení realizace díla

**červen 2017**

## 31. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

29.1. Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud

- zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení,
- odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
- v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,
- zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena,



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- vybraný dodavatel v zadávacím řízení obsahujícím soutěž o návrh předložil nabídku pro zadavatele ekonomicky nepřijatelnou,
- se jedná o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl povinen, nebo
- je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod zrušení může zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel může zrušit jednací řízení bez uveřejnění, pokud účastníkům zadávacího řízení sdělí důvod zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.

## 32. OCHRANA INFORMACÍ

Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které zhotovitel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné.

Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

- do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,
- důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

## 33. POVINNOSTI ZADAVATELE

Zadavatel je povinen uchovávat po dobu 10ti let po skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. Zároveň je povinen umožnit kontrolu těchto dokladů osobám, které zastupují poskytovatele dotace.

Lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

## 34. POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek dohody; zhotovitel je zároveň „*osobou povinnou spolu-působit při výkonu finanční kontroly* „ve smyslu §2, písmeno e) zákona č.320/2011 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

## 35. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
- Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit, popřípadě vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
- Uchazeč bere na vědomí, že realizace předmětu zakázky bude zahájena po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
- Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.