

Vysvětlení dokumentace

Zadavatel: Obec Radovesnice I

Lošanská 23
28002 Radovesnice I
IČO: 00639737

Název VZ: Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč Radovesnice I

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení dokumentace:

1. (a) **Dotaz:**

Zadavatel v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (např. Souhrnná technická zpráva B.2.6; výkaz výměr IO 01 – Kanalizace gravita.. pol. č. 92, 44, 91, 90) požaduje použití materiálu potrubí žebrovaného polypropylenu PP SN 10 vyrobeného dle ČSN EN 13 476.

Dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce – čl. 3.8.: „Jsou-li v ZD, PD nebo jiných dokumentech uvedeny konkrétní obchodní názvy či označení, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné, řešení“.

Uchazeč žádá zadavatele o potvrzení správnosti jeho předpokladu, že požadavek zadavatele na realizaci díla za použití materiálů potrubí žebrovaného polypropylenu PP SN 10 lze plnit i za použití materiálu potrubí PVC SN 12 s plnostěnnou konstrukcí vyrobeného shodně dle shora uvedené ČSN EN 1401, který současně splňuje podmínky zadavatele dle čl. 3.8 zadávací dokumentace, když se jedná o technicky a kvalitativně rovnocenné řešení (jedná se o adekvátní náhradu zadavatelem uváděného potrubí jak silou základní stěny, tak i kruhovou tuhostí).

Důvodem pro možné nahrazení zadavatelem uváděné specifikace potrubí je zejména nespolehlivost v dodávkách uvedeného potrubí a ohrožení řádné realizace díla, zejména realizace díla v zadavatelem požadovaném termínu, když proti jedinému výrobcí uvedeného potrubí v ČR, společnosti ELMO-PLAST a.s. bylo zahájeno insolvenční řízení, a aktuálně existují prodlevy či úplná pozastavení v dodávkách od uvedeného výrobce.

Možnost použití alternativního potrubí, technicky a kvalitativně rovnocenného je potom dána čl. 3.8 zadávací dokumentace a § 89 odst. 6 ZZVZ.

(b) **Odpověď:**

Tazatel nesprávně směšuje otázku obchodního označení a technické specifikace. V uvedeném případě není pro vymezení užit obchodní název či označení, ale technická specifikace konkrétního materiálu, který je dodáván více subjekty na trhu. Tazatel tak aplikuje nesprávné ustanovení ZD a ZZVZ, když ve skutečnosti navrhuje variantní řešení. Potud mu tedy nelze dát za pravdu.

Nicméně zadavatel za položený dotaz děkuje, neboť na jeho základě ověřoval situaci na trhu a zjistil, že uvedený materiál skutečně na trhu není bezproblé-

mově dostupný a situaci do budoucna na předpokládanou dobu realizace nelze predikovat.

Proto se záměnou materiálu souhlasí za dále uvedené podmínky a vyzývá účastníky zadávacího řízení, aby nabídku zpracovali s využitím materiálu potrubí PVC SN 12 s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401.

Je nutno dodržet požadavek projektanta: Záměna potrubí - žebrované za PVC-U US BP SN 12 je možná za předpokladu, že budou použity tvarovky a šachtové vložky se shodným typem těsnění jako se používá u potrubí, tak aby byla zajištěna výrobcem udávaná těsnost spojů 2,5 bar. Zároveň z tohoto materiálu se provedou kanalizační přípojky, aby celý kanalizační systém byl materiálově jednotný celek.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel v současné době zpracovává několik dalších dotazů, provede případné úpravy ZD a prodloužení lhůty na základě souhrnu odpovědí a případných změn.

Praha dne 5. června 2019

Mgr. Michal Trkal, advokát