

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

<i>Veřejný zadavatel: se sídlem :</i>	FK Tábor, Kvapilova 3075, 390 01 Tábor
<i>IČ / DIČ:</i>	47267968 CZ 47267968 Kód 701 -Sdružení
<i>Profil zadavatele:</i>	www.stavebnionline.cz/profil/FKtabor
<i>Zastoupený :</i>	Ing. Tomáš Samec- výkonný ředitel klubu
<i>Název veřejné zakázky:</i>	Reko FS – přírodní trávník
<i>Druh zadávacího řízení:</i>	Otevřené řízení dle §27 zákona č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

A) Závlaha:

- bude se realizovat nová čerpací stanice
- pokud ano bude se realizovat nová elektropřípojka a kde bude stanice umístěna
- jaké bude uspořádání postřikovačů závlahy – ve výkresu závlahy se systém s osmi postřikovači v ploše a v půdorysu plochy je postřikovačů v ploše 12
- v rozpočtu je 12x lože pod postřikovače 12x kloubová spojka postřikovače, postřikovačů je však 24
- co obsahuje položka **Napojení přírodního potrubí na stáv.vrt**

B) Drenáž: jak a kde bude napojen odvodňovací žlab na kanalizaci

C) Díl 1 – položka č. 6: Chem. ošetření před založ. postřikem, v rovině - co tato položka obsahuje (z výkazu výměr a projektu není zřejmé) ?

D) Díl 3 – položka 26: Instalace rozvodů vytápění a rozdělovačů v ploše -- jak bude řešeno ukončení (zaslepení) systému topení – bod a stupeň ukončení ?, - bude řešena tlaková zkouška ?

E) Díl 4 – položka 30: Celoplošná drenáž tl. 250 mm, 0/4, položení vrstvy

- v rozpočtu je uvedená tl. 250 mm, v řezu je tl. 120-250 mm – která kóta je platná ?

- dále je v řezu ukončení travnaté plochy obrubníkem, ale v rozpočtu je travnatá plocha ukončena žlabem – co je platné ?

- není stanoven poměr míchání vegetační vrstvy, nejsou kalkulovány položky : vodopropustnost, smyková pevnost, zrnitost, únosnost terénu a podloží – bude řešeno ?

V půdorysu je řešena zpevněná plocha. Z jakého materiálu je konstrukčně – rozpočet kalkuluje zámkovou dlažbu, řez umělý trávník. Co je platné ?

F) Otázka 1 – viz dokument č. 5 – Vyhřívání hrací plochy – řez-detail : V tomto vzorovém řezu je, mimo jiné, uvedena technologie umělého vlákna „FIBRESAND“. Avšak v položkovém rozpočtu (soupis prací) je uvedena v odd. 5 pouze přírodní vegetační vrstva bez bližší specifikace. Znamená to tedy že zadavatel požaduje v technologickém postupu zachování a použití výše uvedené technologie umělého vlákna“ Fibresand“?

G) Otázka 2 – viz ZD odd. 5. ad d) Technické kvalifikační předpoklady – prosím Vás o písemné potvrzení, že zadavatel požaduje předložit seznam min. 3 realizovaných zakázek (stavebních prací) ve finančním objemu min. 5.000.000,- Kč bez DPH za každou realizovanou akci.

ODPOVĚĎ NA DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

adA) Závlaha

- čerpací stanice se bude realizovat
- elektropřípojka se nerealizuje – zůstává stávající (není v soupisu prací)
- platí 24 postřikovačů – viz.ZD v.č.9 závlaha
(PERROT LVZR 22 S – postřikovač plnokruhový - 8 ks.....položka č.22
PERROT LVZR 22 W – postřikovač výsekový - 16 ks.....položka č.23
- napojení přívod.potrubí na stávající vrt – ocenit jednotkovou cenou 20.000,-Kčpoložka č.17
- upřesnění položky č.27 – jedná se o automat.čidlo srážek MINI CLICK

ad B)Drenáž

Odvodňovací žlab bude napojen na rozvody drenážního systému odvodňovacích trubek.

adC) Díl 1

- jedná se o chemické ošetření plochy hřiště proti plevelům

ad D) Díl 3

- zaslepení systému topení je v šachtě na ploše trávníku u objektu šaten viz v.č.4
- tlaková zkouška bude provedena – ocenění bude ve vedlejších a ostatních nákladech

ad E) Díl 4

- celoplošná drenáž bude v tl.250mm
- travnatá plocha bude ukončena žlabem
- poměr míchání bude stanoven až v průběhu realizace
- zpevněná plocha(chodník) je ze zámkové dlažby viz v.č.8

ad F) Otázka 1

technologie umělého vlákna „FIBRESAND“ **se nebude provádět** – není ani v soupisu prací (ve v.č.5 je chyba - FIBRESAND neplatí)

ad G) Otázka 2

zadavatel požaduje předložit seznam min. 3 realizovaných zakázek (stavebních prací) ve finančním objemu min. 5 mil.- Kč bez DPH za každou realizovanou akci.

Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

V Táboře dne: 26.09.2014 Za zadavatele :

Ing.Tomáš Samec

FK-TÁBOR
Kvapilova 3075
390 03 Tábor ®
IČ: 472 67 968