

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 03. 06. 2015

Zadavatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Sídlo: Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Zastoupená: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
IČ: 00287113

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Zlepšení tepelně technických vlastností objektů areálu ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem"

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 :

- 1.) V objektu SO 01, části Zateplení fasády, se ve výkaze výměr nachází položka č. 71 „Natavení asfaltového pásu okolo okapového svodu včetně dodání materiálu“ v množství jeden kus. Žádáme o srozumitelnější vysvětlení o jaké práce, v jakých místech a v jakém množství jde.
- 2.) V objektu SO 01, části Zateplení fasády, se ve výkaze výměr nachází položka č. 78 „zálivka AP šedá 900 g pro střešní fólie mPVC“ v množství jeden kus. Představuje množství 900 g onen jeden kus? Jestli ne, tak jaké je opravdové množství zálivky?
- 3.) V objektu SO 01, části Zateplení fasády, se ve výkaze výměr nachází položka č. 107 „Úprava odvětrání - hlavní vchod se zazdívkou z CPP“ v množství dva kusy. V čem tkví podstata úpravy odvětrání a jakých rozměrů jsou otvory, které se mají zazdít (průměr, tloušťka stěn,)?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ad 1.) Položka č. 71 „Natavení asfaltového pásu okolo okapového svodu včetně dodání materiálu“ v množství jeden kus BUDE NAHRAZENA NOVĚ prací: Napojení nové střešní vpusti na nový svod pomocí napojovacího kolena, s dodáním materiálu, včetně utěsnění a zajištění vodotěsnosti - viz výkres SO01, ST. 17 v množství dva kusy. Tato změna je upravena také v **aktualizovaném rozpočtu, který je přílohou této odpovědi a všichni účastníci jsou povinni tento aktualizovaný rozpočet ocenit.**

Ad 2.) Jedná se o zálivku pro montáž ploché střechy na stříšce u hl. vstupu ze střešní měkčené PVC folie. Plocha střechy je cca 22 m², množství zálivky o objemu 900g bylo zaokrouhleno na celé balení. Rozumí se tedy, že 900 g je 1 ks. Skutečné množství, které bude spotřebováno, je na zvážení zhotovitele.

AD 3.) VIZ VÝKRES SO.01, ST. 15 - DETAIL C - ÚPRAVA FASÁDNÍHO ODVĚTRÁNÍ U HL. VSTUPU

Dále zadavatel upravuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami:

Lhůta a místo pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek s nabídkami

Datum: 25. 06. 2015 **Hodina:** 10:00

Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariat@violette-sro.cz

S pozdravem



Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města

