

Zadavatel : Obec Mošnov
Sídlo: 742 51 Mošnov č.p.175
IČ 00600792

„Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2

Dotaz:

Ve věci dodávky výtahu byly zjištěny následující nesrovnalosti: Zakreslená šachta má rozměry 1200 x 900 mm, kabinu dle VV 1100 x 1400 mm.
Jaká je správná závazná specifikace?

Odpověď

Ve výkresech je zakreslena výtahová šachta o světých vnitřních rozměrech 1600x1800 mm, do které se výtah s kabinou 1100x1400 mm bez problému vejde. Jediná šachta v celém projektu, která má rozměry 1200x900 mm je vodoměrná šachta, kde bude umístěn vodoměr a žádný výtah se do ní instalovat nebude.

V Mošnově dne 6.3.2014


Mgr. Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností