



Obec Úholičky

Obecní úřad Úholičky
Náves 10, 252 64 Úholičky
tel. 220930641

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	v Úholičkách dne
	VZ1/2016	Ing. Kořínková	18. 3. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 2

- 1. V projektové dokumentaci a Výkazu výměr je přeložka STL plynovodu PE d 50, pravděpodobně RWE povolí pouze PE d 63 – prosíme o upřesnění.**
Ve vyjádření RWE ke stavbě a ve smlouvě o přeložce je profil PE d50.
- 2. Bude zadavatel požadovat geometrické plány na věcná břemena a bezodstávkové přepojení plynovodů? V PD není upřesněno.**
Přepojení plynovodu bude provedeno bezodstávkově pomocí stlačovacího zařízení. Zadavatel požaduje zaměření skutečného provedení. Geometrické plány na věcná břemena na pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce, budou předmětem samostatné dodávky.
- 3. V projektové dokumentaci nejsou projekty – SO 310 vodovodní přípojky, SO 311 kanalizační přípojky, SO 510 prodloužení STL řadu a plynovodní přípojky – budou tyto části doplněny?**
Bylo doplněno na profil zadavatele 16.3.2016 – dodatečná informace č. 1.
- 4. Při komunikaci se správcem TV sítě nám bylo řečeno, že se nový koaxiální kabel nebude pokládat – bude plně nahrazen optickým kabelem – prosíme o upřesnění.**
Projekt je zpracovaný jako přeložka stávající sítě, dle kterého bude naceněn výkaz výměr. Pokud bude nahrazen optickým kabelem, bude to zadavatel řešit jako změnu stavby před dokončením.

S pozdravem

Ing. Terezie Kořínková
starostka