



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6/15419

„Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Židlochovice
Sídlo: Masarykova 100, 66701 Židlochovice
IČO: 00282979
Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Seidlová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15419



Identifikační údaje veřejné zakázky a zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky (projektu): „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“
Ev. číslo (VVZ): 523501
Evidenční číslo akce (EDS): 298D213000039
Č. j. Ministerstva financí ČR: 12976/2015/1201
Dotace: z programu Ministerstva financí ČR
Číslo programu: 298213
Název programu: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Podlimitní veřejná zakázka

Další informace k veřejné zakázce podle § 16a písm. b) ZVZ:

Významná veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení podle § 27 ZVZ

Vážení,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.



Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 07. 12. 2015

„Dobrý den,

Prověřili jsme geologii v lokalitě, bude se jednat o nepevněné horniny s potřebou průběžného pažení. Do akce doporučuji jít za podmínky, že v případě komplikací bude možno vrtnou metráž rozdělit do většího počtu mělčích vrtů. Není jisté zda pujdou dodržet navrhované hloubky vrtů, bude investor případně že vrt nevyjde akceptovat toto řešení? Uchazeč nacení projektované řešení ale upozorňujeme na možnost že může vzniknout tato komplikace.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel z dotazu dodavatele usuzuje, že se dotaz vztahuje k vrtům pro tepelné čerpadlo. V takovém případě platí, že projektová dokumentace část pro tepelná čerpadla počítá se složitými podmínkami v dané lokalitě, jako jsou vrstvy nesoudržných štěrkových materiálů a výskytu hladiny podzemní vody. Z hlediska složitějších podmínek jsou v technických zprávách popisovány způsoby pažení a vrtání vyhovující daným podmínkám. Není vyloučené, že může nastat situace, kdy bude nutné průběžně pažit na celou hloubku, avšak existují metody, kdy se dá vrtat bez pažení, tzv. s "těžkým" výplachem. Podmínky lokality byly označeny za zvládnutelné, rizika však existují vždy.

Rozdělením vrtné metráže do většího počtu mělčích vrtů skrývá jistá úskalí v podobě eventuálního problému s umístěním dalších vrtů a nevyhovujících podmínek pro topenářské práce.

I z těchto důvodů je zadavatelem v zadávacích podmínkách požadována zkušenost v oblasti s problematikou vrtů a je na zvážení každého dodavatele, zda by byl schopen danou situaci zvládnout podle svých možností a zkušeností.

V případě, že dotaz směřoval i na vrtání pilotáže potom platí:

Vzhledem k výskytu hladiny podzemní vody a vrstvy nesoudržných štěrkových materiálů bude pravděpodobně nutné provádět betonáž pilot pod vodou a za použití betonovacích rour vzestupně. Doporučujeme provést jako první pilotu P27 resp. piloty P21 – P23 a na těchto pilotách ověřit geologický profil na lokalitě. V technické zprávě je uvedeno doporučení k provedení zkoušky geologického profilu dané lokality u prvních dvou kusů pilot (technická zpráva, odst. 4.5.1 Pilotové založení). Ověření provede autorizovaný geolog.

Díl:	22	Piloty		
35	224 32-1010.RAX	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB C 25/30 XC2, odvoz výkopku, výztuž 3557,37kg, detaily, D+M	m	370,60
		;provedení pilot včetně hluchého vrtání, odvozu a likvidace výkopku!!!		
		;včetně opatření vzhledem ke spodní vodě!!!		
		dle statiky-002 specifikace:370,6*1		370,60
	Celkem za	22 Piloty		

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel upřesňuje zadávací podmínky týkající se odst. 4 zadávací dokumentace „Lhůta a místa pro podání nabídek, zadávací lhůta“.



Původní znění odst. 4 Zadávací dokumentace a Dodatečných informací č. 4/15419 ze dne 30. 11. 2015:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 14:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 odst. 3 písm. b) ZVZ a v souladu s § 39 odst. 4 ZVZ.

Místo pro podání nabídek (poštovní adresa):

Obálky s nabídkami doručte na adresu zadavatele Masarykova 100, 66701 Židlochovice, na podatelnu Městského úřadu.

Pracovní doba podatelny:

7.30 - 17.00 pondělí

7.30 - 15.00 úterý

7.30 - 17.00 středa

7.30 - 15.00 čtvrtek

7.30 - 14.00 pátek

Nabídky jsou oprávněni převzít (v případě fyzického doručení nabídky ze strany uchazeče) pracovníci podatelny městského úřadu města Židlochovice.

Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem „**Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba – NEOTEVÍRAT**“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 14:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán uchazeče či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nové znění dle Dodatečných informací č. 6/15419:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 14:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 odst. 3 písm. b) ZVZ a v souladu s § 39 odst. 4 ZVZ.

Místo pro podání nabídek (poštovní adresa):

Obálky s nabídkami doručte prostřednictvím držitele poštovní licence, např. Česká pošta a.s. na adresu zadavatele Masarykova 100, 66701 Židlochovice.

Obálky s nabídkami doručte (ve smyslu osobního - fyzického doručení) na podatelnu Městského úřadu Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Pracovní doba podatelny:

7.30 - 17.00 pondělí

7.30 - 15.00 úterý

7.30 - 17.00 středa

7.30 - 15.00 čtvrtek

7.30 - 14.00 pátek

Nabídky jsou oprávněni převzít (v případě fyzického doručení nabídky ze strany uchazeče) pracovníci podatelny městského úřadu města Židlochovice.


Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem „**Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba – NEOTEVÍRAT**“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 14:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán uchazeče či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

V Židlochovicích dne 11. 12. 2015




Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice

Přílohy Dodatečných informací č. 6/15419:
Bez příloh