



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7/15419 veřejné zakázky

„Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Židlochovice
Sídlo: Masarykova 100, 66701 Židlochovice
IČO: 00282979
Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Seidlová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15419



Identifikační údaje veřejné zakázky a zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky (projektu): „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“
Ev. číslo (VVZ): 523501
Evidenční číslo akce (EDS): 298D213000039
Č. j. Ministerstva financí ČR: 12976/2015/1201
Dotace: z programu Ministerstva financí ČR
Číslo programu: 298213
Název programu: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Podlimitní veřejná zakázka

Další informace k veřejné zakázce podle § 16a písm. b) ZVZ:

Významná veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení podle § 27 ZVZ

Vážení,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.



Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 09. 12. 2015

Seznam dotazů:

1. Ve výkazu výměr MaR v oddílu Nosný materiál se nesčítá první položka PVC trubka. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu chybného vzorce.
2. Jako dodavatel se domníváme, že Zadavatel v Čl. 7.6. c) požaduje od dodavatele splnění profesních kvalifikačních předpokladů nad požadavky stanové zákonem a proto žádáme o vypuštění zpřísněných požadavků daných v čl. 7.6. písm. c) , odst. 1 / bod a) a b) vč. upřesnění v Pozn.. Požadavky dané odst. a) a b) na odbornou způsobilost osob v řídicím týmu stavby (hlavní stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) se týkají prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ odst. 3 písm. c) a ne profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) ZVZ. Tento požadavek zdůvodňujeme tím, že z dokladu o oprávnění k podnikání (výpisu ze živnostenského rejstříku) je známa osoba odpovědná za živnostenské oprávnění či licenci dodavatele, která splňuje podmínky dané zákonem, ale ne vždy to je osoba jak uvádíte – hlavní stavbyvedoucí.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 (dotaz č. 1 dodavatele ze dne 9. 12. 2015)

1. Do soupisu prací pro D.1.4.4 Zařízení měření a regulace (MaR_Soupis prací dodávek s VV) byl doplněn vzorec u položky č. 54 pro „Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm“, **změna je označena v soupisu prací červeně**.
Upravený soupis prací MaR_Soupis prací dodávek s VV _revize 01 je Přílohou č. 1 těchto dodatečných informací.

54	2316	Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm	m	50		0,00
----	------	---------------------------------------	---	----	--	------

2. Na tento dotaz bylo již zadavatelem odpovězeno v rámci dodatečných informací č. 3/15419 ze dne 25. 11. 2015 v dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 1 (dotaz č. 1).

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 9. 12. 2015

„K VR „Město Židlochovice - Základní škola Tyršova - přístavba“ mám následující dotaz ohledně organizace. Nabídky se aktuálně odevzdávají ve 14,00 hod. na MÚ v Židlochovicích **ul. Masarykova 100**. Otevírání obálek ovšem začíná ve stejnou hodinu, ovšem na jiném místě - **ul. Nádražní 750**. Toto asi není možné technicky zvládnout. Měla by zde asi být určitá časové prodleva.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 (dotaz č. 2 dodavatele ze dne 9. 12. 2015)

Na tento dotaz bylo již zadavatelem odpovězeno v rámci dodatečných informací č. 6/15419 ze dne 11. 12. 2015, v dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 2, kde zadavatel upřesnil zadávací podmínky týkající se odevzdání nabídek a otevírání obálek.

Dotaz č. 3 dodavatele ze dne 10. 12. 2015

„Dobrý den,

V ZD je na str.20 v bodě 7.11.1 uvedena pozn. ** § 9 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

V zákoníku práce pod § 9 ale žádný odstavec č. 3 není uveden.

Prosíme o vysvětlení.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 (dotaz č. 3 dodavatele ze dne 10. 12. 2015)

Poznámka s odkazem na § 9 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce je převzata ze znění ZVZ, kde se v tomto případě jedná o neaktualizovaný odkaz č. 48) ZVZ na § 9 odst. 3 zákoníku práce, přičemž ZVZ dále neuvádí číslo znění zákoníku práce pojednávající o definici vedoucího pracovníka. Číslo zákona - zákoníku práce, který o tomto § 9 odst. 3 pojednává je zákon č. 65/1965 Sb. a jeho znění je:



dřívější znění - zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

§ 9

„(3) Vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho orgány (odstavec 1), jakož i jeho další zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele, jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“

V zadávací dokumentaci je uvedena citace ustanovení ZVZ, resp. odkazu s číslu 48), který nebyl „zákonodárcem“ dostatečně aktualizován. Zadavatel tímto aktualizuje znění poznámky v zadávací dokumentaci v kontextu ustanovení současného znění § 56 odst. 3 písm. e) ZVZ a zadávacích podmínek na § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce takto:

platné znění - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 11

„Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.“

Nové znění poznámky pod odst. 7.11.1 zadávací dokumentace zní:

****Pozn.:** § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Dotaz č. 4 dodavatele ze dne 10. 12. 2015

„Dobrý den,

prosím o odpověď na následující dotazy k zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

1.

Zadavatel v dodatečných informacích č. 4 odpověď na dotaz č. 1 sděluje, že u střešního pláště požaduje v rámci nabídky doložení certifikátu pro skladby střech ST/1, S/2, S/3 a S/4 a dále uvádí – cit: „Přičemž v souladu se ZD **skladba** musí být certifikována se všemi komponenty a prvky.“

Dotaz:

Skladba střešního pláště navržená projektantem je vyjma skladby S/2 atypická. Na základě informací zjištěných přímo od autora, nemá ani tento autor ani k jediné typové skladbě, která je v projektu navržena (skladba S/2) vydaný certifikát. S ohledem na skutečnost, že takový certifikát neexistuje, lze na podmínku zadavatele nazírat jako na neplatný požadavek z důvodu nemožnosti jeho plnění.

Jakým způsobem mají tedy uchazeči doložit čtyři certifikáty na uvedené čtyři skladby střech? Chápeme správně, že vzhledem ke shora uvedenému nebude zadavatel požadovat certifikaci skladby střech se všemi komponenty a prvky? Budou zadavateli postačovat certifikáty k **jednotlivým** komponentům skladby střešních plášťů?

S odkazem na §44 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, ve smyslu kterého za správnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel a s odkazem na základní principy zadávacího řízení, zejména na zásadu transparentnosti, žádáme zadavatele o úpravu zadávacích podmínek a požadavků na doložení certifikátu týkajícího se střešního pláště tak, aby požadavky zadavatele byly jasné, určité a splnitelné. V opačném případě se domníváme, že se zadavatel vystavuje situaci, kdy by zadávací řízení mohlo být u uvedeného důvodu zrušeno.

2.

Ve skladbě střechy S/4 je požadavek na parozábranu a pojistnou hydroizolaci s požadavky – samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou AI vložkou, pevnost v tahu 400N/5cm, ohyb za studena – 15C, tep stálost +70C, tloušťka 4 mm.



Dotaz:

Hydroizolační pás, který splňuje **současně** všechny požadované parametry není v ČR dostupný. Žádáme zadavatele o změnu požadované specifikace.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 (dotaz č. 4 dodavatele ze dne 10. 12. 2015)

K bodu 1. dotazu:

Zadavatel v dodatečných informacích č. 4/15419 ke skladbě střech uvedl následující:

„6.4 Závazné požadavky na střešní plášť a tepelné izolace

Nabízený střešní plášť a tepelné izolace, které mají být použity pro plnění Veřejné zakázky, musí splňovat požadavky stanovené PD.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky střešního pláště pro PVC folii a pro izolaci podle PD.

Nad odst. 6.2 ZD zadavatel dodává, že projektová dokumentace svoje požadavky na střešní plášť jednoznačně specifikuje v technické zprávě a ve výpisu sklady střech výkres D.1.1.353 - VÝPIS SKLADEB STŘECH 01.pdf. Přičemž v souladu se ZD skladba musí být certifikována se všemi komponenty a prvky. Požadavky na tepelné izolace či další komponenty (lepidla, hmoždinky atp.) v rámci střešního pláště, jsou definovány ve výkresu D.1.1.353 - VÝPIS SKLADEB STŘECH 01.pdf taktéž.“ konec citace části dod. inf. č. 4/15419.

Ve výkresu D.1.1.353 - VÝPIS SKLADEB STŘECH 01.pdf jsou uvedeny jednotlivé skladby a komponenty střešního pláště a jeho souvrství včetně tepelných izolací např. ST/1, S/2, S/3 a S/4, které dodavatel ve svém dotazu vyjmenovává. Z dotazu dodavatele nevyplývá, v jakém smyslu má namysli výraz či slovo „autor“, viz věta „Na základě informací zjištěných přímo od autora, nemá ani tento autor ani k jediné typové skladbě, která je v projektu navržena (skladba S/2) vydaný certifikát.“ Zadavateli není zřejmé, zdali se jedná o autora Projektové dokumentace, což zadavatel nepředpokládá, neboť projektant jednotlivé střešní skladby necertifikuje, resp. nejedná se o notifikovanou osobu nebo, zdali se jedná o autora skladeb střešního pláště, ve smyslu výrobce, což však v tomto případě, může být i více „autorů“ ve smyslu více výrobců střešních skladeb. Obdobně jako je u požadavku na svislé konstrukce uvedeném v odst. 6.3 ZD vetknut zadávacími podmínkami požadavek na doložení certifikovaných skladeb ETICS, a který dodavatel nikterak nerozporuje, zadavatel zvolil obdobný postup pro vodorovné vnější střešní konstrukce. Dodavatel do nabídky musí ocenit takovou skladbu prvků, která jako celek, obdobně jako u požadavků ETICS, certifikována. Jedině taková skladba zaručuje dlouhodobou životnost a kompatibilitu jednotlivých prvků a komponentů takovéto skladby.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel trvá na ustanoveních, které vetknul v odst. 6.4 zadávací dokumentace a dále znovu upřesnil v rámci dodatečných informací č. 4/15419 (dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - na dotaz č. 1 ze dne 24. 11. 2015).

K bodu 2. dotazu:

Zadavatel zvážil požadavek na vrstvu „parozábrana a pojistná hydroizolace“ u skladby střech S/4 – zastřešení instalační šachty a upravil její požadavky, viz níže (změna je označena červeně).

Původní znění:

S/4	ZASTŘEŠENÍ INSTALAČÍ ŠACHTY		TL.
	Hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z PES tkaniny, světlé šedá, vhodná pro mechanické kotvení, kotvy se zápusťnou hlavou	Parametry viz HP1	1,5
	Separční netkaná polypropylenová geotextilie 300g/m2	Parametry viz T1	
	Parozábrana a pojistná hydroizolace - samlepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou AL vložkou, pevnost v tahu 400N/5cm, ohyb za studena -15°C, tep.stalost +70°C lepeno za studena, spoje přesah 100mm - v místě spojů panelů vložít separační pás		4

HÚC a skladem



Nové znění:

CHÚC a skladem	S/4	ZASTŘEŠENÍ INSTALAČÍ ŠACHTY	TL.
		Hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z PES tkaniny, světle šedá, vhodná pro mechanické kotvení, kotvy se zápusťnou hlavou Parametry viz HP1	1,5
		Separční netkaná polypropylenová geotextilie 300g/m2 Parametry viz T1	
		Parozábrana a pojistná hydroizolace - samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou AL vložkou, pevnost v tahu 400N/5cm, ohyb za studena -15°C, lepeno za studena, spoje přesah 100mm	1,5 - 3

Dotaz č. 5 dodavatele ze dne 10. 12. 2015

„Dobrý den,

- 1) V části SO 100 Přístavba školy ve výpisu skladeb střech skladba S4 je uveden požadavek na Parozábranu a pojistnou izolaci:

Parozábrana a pojistná hydroizolace - samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou AL vložkou, pevnost v tahu 400N/5cm, ohyb za studena -15°C, tep.stálost +70°C lepeno za studena, spoje přesah 100mm - v místě spoju panelu vložit separační pás

Trvá zadavatel na nosné vložce z AL a tloušťce hydroizolace 4mm?

- 2) Ve VV pro stavební část je uvedena pol. :

109	283-50127	Lišta okenní a dveřní začišťovací APU vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M	m	532,63
-----	-----------	--	---	--------

a pol.:

111	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M	m	532,63
-----	-----------------	---	---	--------

Prosím o upřesnění, zda se tyto položky nedubluji.

- 3) V PD pro stavební část vnitřní schodiště uvažované jako prefabrikované, bohužel takto navržené schodištní ramena nelze zhotovit jako prefabrikát, lze schody provést jako monolit?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 (dotaz č. 5 dodavatele ze dne 10. 12. 2015)

1. Zadavatel odpověděl na tento dotaz v předcházející dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 5, bod 2, těchto dodatečných informací.
2. Dodavatel ocení ve své nabídce obě položky (položku č. 109 i položku č. 111), jelikož se nejedná o jednu a tu stejnou položku.
3. Navržená ramena (jako prefabrikovaná) jsou vyrobitelná, což bylo při zpracování projektové dokumentace ověřováno, i když výroba bude složitější.



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek.

Původní znění odst. 4 Zadávací dokumentace a Dodatečných informací č. 6/15419 ze dne 11. 12. 2015:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 14:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 odst. 3 písm. b) ZVZ a v souladu s § 39 odst. 4 ZVZ.

Místo pro podání nabídek (poštovní adresa):

Obálky s nabídkami doručte prostřednictvím držitele poštovní licence, např. Česká pošta a.s. na adresu zadavatele Masarykova 100, 66701 Židlochovice.

Obálky s nabídkami doručte (ve smyslu osobního - fyzického doručení) na podatelnu Městského úřadu Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Pracovní doba podatelny:

7.30 - 17.00 pondělí

7.30 - 15.00 úterý

7.30 - 17.00 středa

7.30 - 15.00 čtvrtek

7.30 - 14.00 pátek

Nabídky jsou oprávněni převzít (v případě fyzického doručení nabídky ze strany uchazeče) pracovníci podatelny městského úřadu města Židlochovice.

Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem „**Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba – NEOTEVÍRAT**“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 14:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán uchazeče či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nové znění dle Dodatečných informací č. 7/15419:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 15:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 odst. 3 písm. b) ZVZ a v souladu s § 39 odst. 4 ZVZ.

Místo pro podání nabídek (poštovní adresa):

Obálky s nabídkami doručte prostřednictvím držitele poštovní licence, např. Česká pošta a.s. na adresu zadavatele Masarykova 100, 66701 Židlochovice.

Obálky s nabídkami doručte (ve smyslu osobního - fyzického doručení) na podatelnu Městského úřadu Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Pracovní doba podatelny:

7.30 - 17.00 pondělí

7.30 - 15.00 úterý

7.30 - 17.00 středa

7.30 - 15.00 čtvrtek

7.30 - 14.00 pátek – **podatelna bude mít dne 18. 12. 2015 prodlouženou pracovní dobu do 15:00!**



Nabídky jsou oprávněni převzít (v případě fyzického doručení nabídky ze strany uchazeče) pracovníci podatelny městského úřadu města Židlochovice.

Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem „**Město Židlochovice – Základní škola Tyršova – přístavba – NEOTEVÍRAT**“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 15:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán uchazeče či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

V Židlochovicích dne 15. 12. 2015



Ing. Jan Vítula
starosta města Židlochovice

Přílohy Dodatečných informací č. 7/15419:

Příloha č. 1: MaR_Soupis prací dodávek s VV _revize 01