

Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka:	„Vícepráce – Snížení energetické náročnosti Krytého bazénu Blučina“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební vícepráce
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
Identifikace zadavatele:	OBEC BLUČINA Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina IČ: 00281611 statutární zástupce: Josef Srnec, starosta
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění
Odůvodnění použití jednacího řízení:	Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „Snížení energetické náročnosti Krytého bazénu Blučina“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 20 % hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Při realizaci výše uvedené stavby byla zjištěna potřeba provedení dodatečných prací, které překračují svým objemem kvantitativní rozpočtové položky nabídkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy o dílo. 1. Zateplení části obvodového pláště objektu Po odstranění fasádního obkladu – kabřince – bylo zjištěno, že na převážné části obvodového zdiva je přizděna kantka z dvouděrových dutých příčekovek, která je značně vlhká a znemožňuje plánované kotvení hliníkových nosných prvků pro zavěšenou fasádu. Kotvení nosných prvků provětrávané fasády klasickým způsobem hmoždinkami není možné. Použití chemických kotev je vzhledem k dutému zdivu finančně neodhadnutelné. Proto bylo navrženo zateplení části obvodového pláště objektu místo zavěšené odvětrávané fasády provést klasickým zateplovacím systémem. 2. Změny konstrukce střechy části objektu Bude použit detail ze systémového řešení, který pomocí VIPLANYL lišt zajistí dilataci mezi novou dvouplášťovou střechou a stávající atikou. Náběhový klín u atiky bude

zrušen a bude provedeno systémové řešení včetně OSB desky a atikového, okapového plechu.

Identifikace vybraného uchazeče:

KVADROS, a.s.
Železná 713/1a, 619 00 Brno
IČ: 26240360

Plnění pomocí subdodavatelů:

**Dodavatel nepředpokládá plnění pomocí
subdodavatelů**

**Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky na vícepráce bez DPH:**

353.042,- Kč

Odůvodnění výběru uchazeče:

Veřejná zakázka je zadávaná jedinému zájemci.

V Brně dne 7.5.2014