



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Miroslav – Chodníky podél silnice II/400 a III/41310“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením §3 písm. a) a §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona
Zadavatel	
Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir
Osoba zastupující zadavatele dle ust. § 43 zákona	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Dodavatel požádal zadavatele v souladu s ust. § 98 dodavatel, zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k následujícím dotazům dodavatelů.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 9. 2017

Dotaz č. 1:

Z projektové dokumentace a soupisu prací vyplývá, že součástí stavby je zřízení bezpečnostního osvětlení přechodů. Konkrétně se jedná o položku č. 18 „Bezpečnostní osvětlení přechodů - montáž a dodávka včetně připojení na síť v.o., elektroinstalace, zprovoznění 4 ks“ – kpl – 5 v části způsobilé náklady. Dále se v technické zprávě část 8.2.6. uvádí následující: b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, dopravní opatření – v rámci stavby se vybudují čtyři nové přechody pro chodce přes silnici III/41310, v rámci výstavby přechodů bude provedeno i jejich nasvětlení (ze stávajících sloupů VO), nasvětlení bude vybudováno i u jednoho stávajícího přechodu pro chodce.

Z výše uvedeného jasně nevyplyvá, co zadavatel položkou č. 18 zamýšlí.

Žádáme o objasnění způsobu provedení bezpečnostního osvětlení přechodů, zaslání projektové dokumentace bezpečnostního osvětlení přechodů, podrobnějšího soupisu prací a materiálů (např. typ svítidel, stožárů apod.)

Vysvětlení a doplnění informací zadavatelem:

Součástí stavby je i zřízení bezpečnostního osvětlení přechodů. Na stavbě jsou navrženy 4 přechody pro chodce, z toho 1 je nasvětlen z obou stran, tedy 5 svítidel. Detailní dokumentace včetně návrhu svítidel je součástí soutěže, tedy je předmětem nabídky zhotovitele. Návrh a provedení musí být v souladu s příslušnými předpisy.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 9. 2017

V rozpočtu stavby nezpůsobilé náklady je v položce č. 8 a v rozpočtu stavby způsobilé náklady v položce č. 19 a 20 uvedeno vodorovné přemístění výkopku z horniny do 10 000 m. Ovšem v této vzdálenosti se žádná oficiální skládka nenachází. Máme tedy do této položky promítnout skutečnou vzdálenost skládky, nebo bude při realizaci kompenzována vzdálenost nad 10 000 m. formou příplatku za km?

Vysvětlení a doplnění informací zadavatelem:

Skládka přebytečného materiálu není projektem určena. Zhotovitel může materiál uskladnit na jakékoliv oficiální skládce, případně jej použít na jiných stavbách. Vzdálenost skládky a skládkovné je předmětem nabídky zhotovitele.

Lhůta pro podání nabídek: do 13. 9. 2017 do 14.00 hodin

Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávacích podmínek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádal dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní a odešle včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele, vysvětlení bude uveřejněno na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir>

V Brně dne 8. září 2017

Město Miroslav
v zastoupení
PIONS s.r.o.