

Zadavatel: **Obec Velký Karlov**
Sídlo: **671 28 Velký Karlov 68**
IČ: **00637076**
DIČ: **CZ00637076**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Místní komunikace u rodinných domků Velký Karlov“

DOTAZ:

Po prostudování projektové dokumentaci k veřejné zakázce „Místní komunikace u rodinných domků Velký Karlov“ máme následující dotazy:

V projektové dokumentaci je v příčném řezu komunikace – zesílení vozovky uvedena skladba komunikace na stávajícím betonovém pokladu.

Kvůli zamezení kopírování trhlin je navrženo použití geomříže pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m - PGM-G 50/50.

Doporučujeme použít jako podkladní asfaltovou vrstvu směs SAL se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (TP 147) místo vyrovnaní asfaltovou vrstvou ACP 16+.

Tato vrstva by měla minimalizovat prokopírování trhlin z původního betonového povrchu. Navíc provádění asfaltové vrstvy na položené geomříže je komplikovaná s nejistým výsledkem provádění.

ODPOVĚĎ

Zadavatel požaduje dodržet technické řešení uvedené v projektové dokumentaci.

DOTAZ:

Ve výkazu výměr v SO 01 Místní komunikace jsou pol. č. 31 - Tyč spojovací systémová 70 x 8 - 1050 mm, Spojovací tyč slouží ke spojení či nastavení dvou kusů tuhé geomříže a pol. č. 32 - Geomříže pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m.

Podle našich dodavatelů geomříží se tento typ geomříže, které se spojují tyčemi nepoužívá do asfaltových vrstev.

Trváte na tomto zadání? Nebo můžeme použít jiný typ geomříže se stejnými vlastnostmi?

ODPOVĚĎ

Zadavatel umožňuje použít jiný typ geomříže se stejnými vlastnostmi?

Ve Velkém Karlově dne 27.7.2021

Mgr. Miroslava Pilařová

pověřená výkonem zadavatelských činností