

Zadavatel : **Obec Modrá**

Sídlo: **687 06 Velehrad, Modrá 170**

IČ: **00362344**

Akce: **„Novostavba klenotnice Velké Moravy, Archeoskanzen Modrá“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

- 1) V projektové dokumentaci i ve výkaze výměr chybí ZTI a ÚT, tyto práce nejsou součástí výběrového řízení?

Tyto oddíly (ZTI, ÚT) nejsou součástí výběrového řízení. Součástí dokumentace a výkazu jsou pouze přípojky vody a kanalizace které jsou řešeny formou rozšíření stávajících areálových sítí a jsou zakončeny v technické místnosti.

ZTI (voda a kanalizace) není řešena v rámci vnitřní instalace, pouze je přivedena voda a kanalizace jako přípojky do technické místnosti. Voda pro případnou budoucí potřebu a kanalizace pro zaustění odvodu kondenzátu z VZT jednotky.

ÚT není řešeno v rámci stavby vůbec, objekt bude totiž vytápěn pomocí VZT větrací jednotky s cirkulací.

- 2) Prosíme o uveřejnění výpisu prvků (truhlářských, zámečnických, klempířských..)

Výpisy prvků (zámečnických, truhlářských, klempířských) nejsou k dispozici v tomto stupni projektové dokumentace. Ve výkazu výměr jsou vedeny jen obecně zámečnické konstrukce. Truhlářské a klempířské prvky se v rámci projektu realizace stavby nevyskytují, a pokud při realizaci vzniknou, bude se konkrétně řešit až s investorem a technickým dozorem při realizaci. Zámečnické kce uvedené ve výkazu budou při realizaci dospecifikovány investorem, bude se jednat o atypické prvky dle speciálního požadavku investora. Aktuálně investor ještě neví, jak to bude vypadat, specifikace konkrétní bude vznikat za provozu stavby.

- 3) Bude zadavatel dopracovávat prováděcí projektovou dokumentaci?

Ano, předpokládá se pouze zpracování dokumentace provedení stavby(DPS) na část architektonicko-stavební a stavebně-konstrukčního řešení, a případně i projektová dokumentace pro zajištění stavební jámy.
Předpoklad vyhotovení DPS do 31.10.2020

V Modré dne 3.9.2020

Mgr.Miroslava Pilařová

pověřená výkonem zadavatelských činností