

Zadavatel : Obec Mošnov
Sídlo: 742 51 Mošnov 96
IČ: 00600792
DIČ: CZ00600792

Akce :	„Demolice budovy základní školy Mošnov č.p. 133“
--------	--

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

V zadávací projektové dokumentaci, déle jen „ZPD“, není uveden žádný technický údaj o materiálu střešní krytiny. Týká se níže uvedených odstavců citovaných z PD.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – azbest není uveden

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

V rámci zaměření stavby a zdokumentování stavu, odstraňovaná stavba neobsahuje konstrukce s výskytem azbestu.

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Budova je řešena jako samostatně stojící. Stavba je podlažní, s dvěma nadzemními podlažími, a nevyužitým podstřešním prostorem, nepodsklepená, krytá valbovou střechou. Stavba je krytá mírnou sedlovou střechou, budova je nepodsklepená. Plášť budovy je hladký, plochý, dělený pouze otvory oken a dveří. Půdorysně má budova obrys přibližně písmene „T“.

24	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	6,124	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------

Odpověď:

Položka v rozpočtu je uvedna chybně omylem. Azbestová krytina se na budově nevyskytuje. Tuto položku nenaceňujte.

V Mošnově dne 24.1.2018

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností