

Zadavatel: Obec Horní Bečva
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Akce: „Energetické úspory a instalace centralizované VZT v učebnovém pavilonu ZŠ TGM v Horní Bečvě“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZ Č.1 :

Jaké doklady máme doložit do přílohy č. 8 Technický popis v části 4) Zateplení soklové části objektu a obvodových stěn pod terénem, když výrobci nemívají certifikovanou skladbu soklové části? Může být certifikát pro standardní ETICS s doložením certifikátu izolantu (Perimetr)?

ODPOVĚĎ:

Vzhledem k tomu, že výrobci uvažují zateplení soklových částí jako příslušenství kontaktního zateplovacího systému, pro přílohu č. 8 Technický popis a základní technické parametry bod 4) bude dostačující doložení certifikovaného systému ETICS s EPS a doložení certifikátu (technický list/prohlášení o shodě) konkrétního nabízeného izolantu EPS Perimetr.

V Horní Bečvě dne 9.3.2020

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností