

Zadavatel: Obec Horní Bečva
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Akce: „Lávka pro pěší přes Rožnovskou Bečvu v obci Horní Bečva“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZ Č.1 :

V Položkovém soupisu prací a dodávek, v objektu SO 201 Lávka pro pěší, se p.č. 54 Monolitické konstrukce z předpjatého betonu vztahuje k rampám, podestám a mostovce. Dotaz: Mají být konstrukce poch. ploch rampy, příčné opěry, podesty, mostovka a schody parkov. z předpjatého betonu?

ODPOVĚĎ:

Lávka bude z monolitického železobetonu (nebude z předpjatého betonu). Rozpočtář označil špatně položku. Bude se jednat o beton C30/37 XF4+XD3.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne 3.8.2022 v 9.00 hod.

V Horní Bečvě dne 21.7.2022

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností