

Zadavatel : Obec Mošnov
 Sídlo: 742 51 Mošnov 96
 IČ: 00600792
 Akce: „Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

DOTAZ Č.1 :

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme upřesnit, resp. doplnit:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel předal výkaz výměr D.1.4 Vytápění. V tomto výkazu výměr jsou i nesprávně zavzorcovány položky. Např. položka obsahující dodávku a montáž přiřazuje pouze do montáže, jinde dodávky materiálu přiřazuje do montáže apod., jako např. u těchto vybraných položek v oddíle 735:

Dr u h	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množst ví Mj	Mj	S a z b a	Cena celkem	Dod ávka	Montáž
P	2	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	6,000	kus		200,00 Kč		200,00
P	3	7351501	OT panelové s bočním připojením, 11/500/600	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	4	7351502	OT panelové s bočním připojením, 11/500/720	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	5	7351503	OT panelové s bočním připojením, 11/500/920	2,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	6	7351504	OT panelové s bočním připojením, 11/500/1000	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	7	7351505	OT panelové s bočním připojením, 11/900/920	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	8	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	10,000	kus		200,00 Kč		200,00
P	9	7351506	OT panelové s bočním připojením, 21/500/600	2,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	10	7351507	OT panelové s bočním připojením, 21/500/720	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	11	7351508	OT panelové s bočním připojením, 21/500/920	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	12	7351509	OT panelové s bočním připojením, 22/500/600	1,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	13	7351510	OT panelové s bočním připojením, 22/500/920	2,000	KUS		200,00 Kč		200,00
P	14	73515011	OT panelové s bočním připojením, 22/500/1000	3,000	KUS		200,00 Kč		200,00

Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení, zda mají dodavatelé dodržet originál výkazu výměr, pokud ne, žádáme o zaslání v tomto smyslu opravený výkaz výměr.

ODPOVĚĎ:

Ze struktury oddílu Ot. tělesa je patrné, že je vždy uvedena montáž OT (položka ÚRS) a za ní následuje příslušná specifikace (dodávka) dle brutto ceníku výrobce. Proto dodržte originál výkazu výměr.

DOTAZ Č.2 :

V projektové dokumentaci k oknům jsou takovéto nesrovnalosti:

- celkové U_w oken odpovídá zasklení izolačním dvojsklem, požadováno je však izolační trojsklo.

U oken otevíravých pomocí pákového ovladače je požadováno kování otvíravo-sklopné, toto však není technicky možné.

ODPOVĚĎ:

Okna budou s izolačním trojsklem , $U_w, \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Výplně s pákovým ovládáním budou pouze sklopné.

V Mošnově dne 28.1.2019

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností