

Zadavatel: Obec Horní Bečva
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Akce: „Úprava interiéru budovy obecního úřadu v Horní Bečvě“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

DOTAZ:

Prosím o specifikování pol. 94 – koberec interface pro přesné nacenění (technické parametry - velikost, barva, tloušťka, požadavky...)

ODPOVĚĎ:

pol. 94 koberec - Interface, vzor Contemplation Enthereal, technická specifikace v příloze

místnost) 42,2 m2	- míst. 1.05 (zasedací
starosty 22,1 m2	- míst. 1.06 kancelář
podatelny 14,1 m2	- míst. 1.07 kancelář
místostarosty 23,4 m2	- míst. 1.08 kancelář
služby 13,2 m2	- míst. 2.05 kancelář
matrika 18,2 m2	- míst. 2.06 kancelář
obecní lesy 17,4 m2	- míst. 3.05 kancelář

DOTAZ:

Prosím specifikovat pol. 8 – akustický podhled SDK Rigitone RL: typové označení např. (6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 8-15-20, 12-20-35,...)

ODPOVĚĎ:

pol. 8 Podhledy SDK - RIGITONE RL 8-15-20 na ocelovém dvouúrovňovém křížovém roštu, velkoformátové desky, bez viditelných spar

- jedná se o podhled v místnosti 1.16 chodba - je zde požadavek PBŘ - materiál podhledu musí být třídy reakce na oheň A1-A2 a skutečná požární odolnost bude doložena u závěrečné kontrolní prohlídky.

DOTAZ:

Prosím o vysvětlení zadání dveří ve výpisu prvků: máte tam uvedeny dveře plné otevíravé ale zároveň uvedené zasklení vrstveným bezpečnostním sklem. Obrázek dveří je bez zakreslení zasklení. Mám tedy brát v potaz, že všechny dveře kromě D1 jsou plné bez zasklení?

ODPOVĚĎ:

Dveře - ano všechny nové dveře jsou plné bez zasklení, pouze dveře v nové prosklené stěně do zasedací místnosti v 1.NP jsou celoprosklené, jednokřídlé, pravé, otevíravé, madlo YES dlouhé horizontální (materiál titan černý mat TiN-K) viz. příloha
- dle PBŘ vstupní dveře ozn. 3/D (zůstávají jsoucí) a dveře na schodiště ozn. 31/D ve 3.NP musí být vybaveny panikovým kováním

V Horní Bečvě dne 13.3.2023

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností