

Zadavatel: Obec Horní Bečva
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Akce: „Úprava interiéru budovy obecního úřadu v Horní Bečvě“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

DOTAZ:

Dovolujeme si Vás upozornit, že po konzultaci s realizační firmou hromosvodu a s projektantem hromosvodu, navržené řešení oddáleného hromosvodu v úrovni okapu vzhledem ke sněhové oblasti (Horní Bečva) není vhodné.
Dále ve výkazu výměr není řešeno lešení pro instalaci hromosvodu věžičky.
Tudíž Vám navrhuje, abyste zvážili přepracování projektové dokumentace hromosvodu.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel trvá na nacenění navrženého řešení s tím, že příp. změny technického charakteru budou řešeny při realizaci stavby.

V Horní Bečvě dne 28.3.2023

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností