

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

se sídlem: Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

jednatel (jednatelé společnosti): Ing. Josef Kocháň, Ing. Jiří Ondráš, Mgr. Ivo Kramář, Ing. Radek Řehák, Bc. Kateřina Francová, Josef Novák, Dana Kovaříková IČ: 60730153 DIČ: CZ60730153

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357

Tel.: +420 577 052 140 Fax.: +420 577 052 141

dále jen „Zadavatel“

Profil Zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188>

Smluvní zastoupení Zadavatele v zadávacím řízení v rozsahu § 43 Zákona:

Tender Invest, spol. s r.o.

zastoupený JUDr. Ladislavem Hradilem

Jana Uhra 172/14

602 00 Brno

Tel: +420 778 499 955 E-mail: tenderinvest@tenderinvest.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce „DSZO – Úprava 1. NP, 3. NP a 4. NP administrativní budovy“

Dotaz č. 11

U VV pol.č. 119 je požadována kazeta 600x600mm, která se nevyrábí.

V VV pol.č. 120 je požadována kazeta 600x600mm se stejným dezénem, jako stávající.

V obou případech není možno těmto požadavkům vyhovět. Prosím proto (aspoň v dodatečné informaci) o souhlas s navrženým řešením

(použití kazet 600x1400mm v příp.pol.č.119 a netrváním na stejném dezénu jako stávající u pol.č.120).

Vyjádření zadavatele k dotazu č. 11

V položce 119 není uveden žádný výrobce požadujeme rastr 600x600. Kazety tohoto rozměru se vyrábí.

V položce 120 je uveden výrobce stávajících kazet. Tohoto výrobce lze zaměnit a dodat kazety podobného vzhledu, ale rozměru 600x600.

V souvislosti s uvedením označení jakéhokoli výrobku již zadavatel v ZD a minimálně ve Vysvětlení ZD č. 4 uvedl:

Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, **zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci**, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Dodavatel však není oprávněn navrhopvat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Ve Zlíně dne 10. listopadu 2017



JUDr. Ladislav Hradil
na základě plné moc