

Zadavatel: Obec Horní Bečva
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Akce: „Rekreační zóna – přehrada Horní Bečva stezka podél přehrady“

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ Č.1 :

U objektů lávek prosíme o dopřesnění povrchové úpravy ocelových konstrukcí lávek (v dostupné PD jsme povrchovou úpravu PK nenalezli)

ODPOVĚĎ:

PKO ocelových konstrukcí je dle platných předpisů, tedy dle TKP 19b.

Protikorozní ochrana bude provedena typu IC dle TKP 19B, příloha P7, tabulka III ve složení:

1. epoxid s vysokým obsahem zinku (min. 80% hmotnostních)	60-80
mm	
2. epoxid dvoukomponentní	180-220
mm	
3. alifatický polyuretan	60-80
mm	
CELKEM	300-380mm

DOTAZ Č.2 :

U objektů lávek prosíme o dopřesnění o přesný druh, povrchovou úpravu a třídu řeziva (řezivo pro mostovku a zábradlí - v dostupné PD jsme povrchovou úpravu PK nenalezli)

ODPOVĚĎ:

Nepochozí plochy:

Nátěr dřevěných částí zábradlí nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů nebo silnovrstvé akrylátové lazury. Nátěr bude matný a bezbarvý. 2 vrstvy nátěru. Jehličnaté řezivo třídy pevnosti C24 (S10) bez povrchových vad.

Pochozí plochy:

Nátěr mostovky nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů nebo silnovrstvé akrylátové lazury. Nátěr bude matný a bezbarvý. 3 vrstvy nátěru. Jehličnaté řezivo třídy pevnosti C24 (S10) bez povrchových vad.

V Horní Bečvě dne 19.3.2020

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností