

V Českých Budějovicích 7. 8. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení:

Název veřejné zakázky:

**KANALIZACE V ULICI POŘÍČSKÁ A STAVBA
BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU V POŘÍČSKÉ ULICI
K.Ú. BORŠOV NAD VLTAVOU**

ZADAVATEL: OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU

zastoupená starostou obce, Mgr. Janem Zemanem
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 00244694

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 „*Vyjasňování zadávací dokumentace*“ odpověď na dotazy dodavatelů:

Přesné znění žádosti o dodatečné informace - část 1:

Je k této položce zpracovaná podrobnější dokumentace a jsou k dispozici vyjádření Policie ČR, Dopravního podniku města České Budějovice atd... ?

Předpokládáme, že tato položka nezahrnuje DIO uvedené v objektu „Stavba bezbariérového chodníku“, které je specifikované samostatným rozpočtem a výkresem, a že je nutno ji zpracovat a projednat.

Odpověď na část 1:

Položku objektu SO 00 „Ostatní a vedlejší náklady“ č. 2 Přejícné dopravní značení – kanalizace oceňte v rozsahu popisu této položky. Případné změny budou řešeny v průběhu realizace díla. Podrobnější dokumentace a vyjádření Policie ČR a Dopravního podniku města České Budějovice k dispozici nejsou.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace - část 2:

Objekt „Stavba bezbariérového chodníku“ zahrnuje také elektromontážní práce na veřejném osvětlení (položky č. 88 – 96 ve výkazu výměr). Žádáme o specifikaci těchto prací. Ze situace není jasné, kudy povede kabel veřejného osvětlení a kde budou umístěné stožáry.

Dále se domníváme, že ve výkazu výměr chybějí související zemní práce (výkopy a zásypy rýh), zakrytí folií, obsypy, odvoz přebytečné zeminy.

Odpověď na část 2:

Položky č. 88 - 96 nebudou předmětem plnění a byly z výkazu výměr odstraněny. Upravený výkaz výměr je přiložen na CD.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace - část 3:

Žádáme o upřesnění výšky a typu drátěného plotu v položce č. 48 Oprava stavbou poškozeného oplocení u objektu SO 01 Kanalizace, případně zda se má opatřit novým nátěrem.

Odpověď na část 3:

Stávající oplocení je z drátěného pletiva výšky 1.8 m s betonovou podezdívkou 0.25 m. S novým nátěrem se nepočítá.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace - část 4:

Ve výkazech výměr jsme nikde nenašli Geodetické zaměření skutečného stavu a Dokumentaci skutečného provedení, kterou zhotovitel ze zákona musí vypracovat. Tyto položky tedy nemáme oceňovat?

Odpověď na část 4:

Tyto činnosti si zajišťuje investor a nejsou tedy předmětem plnění.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace od dalšího dodavatele:

V soupisu prací „Boršov, ul. Poříčská – stavba bezbariérového chodníku“ – slepý rozpočet.xls je uveden oddíl M-21 Elektromontáže a soupis těchto prací. V případě požadavku nacenění těchto prací je nutné uvést specifikace. Doplní zadavatel tyto specifikace nebo se tento oddíl nemá cenit, tak jak je uvedeno v průvodní zprávě „Průvodní zpráva chodník Boršov Poříčská I“, že veřejné osvětlení není řešeno tímto projektem?

Odpověď na dotaz dalšího dodavatele:

Upravený výkaz výměr je přiložen na CD - viz odpověď na část 2.

Podání nabídek

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně **do sídla zadavatele Obecního úřadu Boršov nad Vltavou**, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou (na podatelnu - v úředních hodinách obce - <http://www.borsovnvt.cz/obecni-urad/>) do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 16. 8. 2013 do 13⁰⁰ hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako nebyla podána.

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotvírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně uchazeče vyrozumí.

Otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v sídle zadavatele **Obecního úřadu Boršov nad Vltavou**, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou (v kanceláři starosty obce).

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom zástupci za uchazeče.

S pozdravem

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti