

Věc

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova 50
798 14 Olšany u Prostějova
IČ: 002 88 560

Název zakázky:

Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 527388

V souladu § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se zaregistrovali u osoby pověřené zadavatelskou činností. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Dotaz:

Žádáme o zaslání tzv. knihy svítidel, ve které bývají uvedeny jednotlivé typy svítidel.

Odpověď:

Specifikace svítidel je uvedena v příloze č.1 této dodatečné informací.

Dotaz:

Kabelová přípojka závěsným kabelem se provádí pro e-on, nutná PD samostatně, odsouhlasená energetikou. Žádáme o její zaslání.

Odpověď:

Uchazeč nacení položky specifikované výkazem výměr.

Dotaz:

V projektové dokumentaci elektro nejsou specifikovány technické parametry (popřípadě uvedeny srovnávací typy) svítidel.

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o tuto specifikaci.

Odpověď:

Specifikace svítidel je uvedena v příloze č.1 této dodatečné informací.

Dotaz:

V projektové dokumentaci není blíže specifikováno vybavení žákovského pracoviště mycími stoly.

Žádáme o dopřesnění materiálu mycích stolů, jejich umístění v učebně a dopřesnění výrazu „laboratorní ramínko“.

Odpověď:

Mycí stoly budou dodány pro účel přírodovědné učebny a bude se jednat o certifikovaný výrobek, materiál lamino, umístění dle schématu zaslání v dodatečné informací č. 1.

Laboratorní ramínko - jedná se standardní otočnou dřezovou stojánkovou baterii. Baterie je součástí dodávky stolu.

Dotaz:

Při vyplňování poskytnutého slepého rozpočtu jsme zjistili, že v něm chybí dodávka i montáž dveří 970/2100 (výrobek „G“). Naproti tomu přebývá položka č. 138 – dodávka dveří z lepeného profilu 1600/2600 mm – 3 kusy (ty jsou již obsaženy v položkách č. 124 a 128. Pro kontrolovatelnost rozpočtu žádáme, aby u výrobků byl v textu popisu položky slepého rozpočtu jednoznačný odkaz na projekt (například „výrobek A“)

Odpověď:

Opraveno ve výkazu výměr, nový výkaz výměr je přílohou č.2 této dodatečné informace.

Dotaz:

V rámci odborné péče upozorňujeme, že repasované stávající dveře „E“ a „F“ a podle nich zhotovené repliky dveří „H“ a „I“ jsou naprosto nevhodné k tomu, aby tvořily výplň otvoru oddělujícího venkovní prostředí od vytápěného prostoru určeného k pobytu lidí. Žádáme, aby projektant svůj požadavek přehodnotil a výplně těchto otvorů řešil jiným způsobem.

Odpověď:

Řešení výplní daných otvorových výplní jiným způsobem, není vzhledem k památkové ochraně objektu možný. Uchazeč nacení výkaz výměr.


Další znění dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení a stanoví termín pro otevírání obálek s nabídkami takto:

Nabídky se podávají **nejpozději do 10.00 hod. dne 12. 2. 2016** na adresu zadavatele Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, PSČ 798 14. Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční **dne 12. 2. 2016 v 10.05 hod.** v zasedací místnosti v sídle – Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, PSČ 798 14.

S pozdravem


Ing. Šárka Goldmannová
jednatel ZVZ Konzult s.r.o.
osoba pověřená zadavatelkou činností

Přílohy:

- 1) Charakteristika svítidel (CD)
- 2) Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova_revize 2 (CD)