

Dodatečné informace č. 4

Název veřejné zakázky:

„ZŠ Mladá Vožice – výměna oken a zateplení fasády“

Zadavatel:

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice
IČ: 002 52 557

Zastoupení zadavatele:



Kněžská 365/22
370 01 České Budějovice
IČ: 260 88 398

Věc: Dodatečná informace ze strany zadavatele dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dne 5. 4. 2013 jsme obdrželi dotaz k zadávacímu řízení „ZŠ Mladá Vožice – výměna oken a zateplení fasády“.

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

Přesné znění žádosti o dodatečné informace č. 4 z 5. 4. 2013

Dobrý den,

prosím o dodatečné informace k zakázce „ZŠ Mladá Vožice – výměna oken a zateplení fasády“ :

1. Z dokumentace není zřejmé, z čeho jsou stávající svody, kolik jich je, jaké jsou délky svodů, pro položku Montáž a zpětná montáž. Jak ocenit?
2. Kam máme zahrnout v rozpočtu náklady na Dokumentaci skutečného provedení, Zařízení staveniště a další obdobné náklady?
3. Neměla by být přílohou Smlouvy o dílo Projektová dokumentace?
4. V jaké fázi zakázky a jak se budou dokladovat požadavky vznesené na osazení oken? Již do nabídky nebo až v průběhu realizace?
5. Ztotožňujeme se s tazatelem dotazů v Dodatečných informacích č. 1, uvedenou specifikaci oken považujeme za velmi nestandardní a nadstandardní. Díky tomu může dojít k diskriminaci některých dodavatelů a ohrožuje to čistotu celé soutěže. Zadavatel riskuje, že některá s těchto firem předá toto Výběrové řízení k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tím může dojít ke značnému protažení výběrového řízení. Nejenže si některé požadavky na dodávku oken vyloženě technicky protířečí, ale zcela zbytečně dojde k jejich zbytečnému prodražení. Nestálo by za úvahu upravit zadání požadavků na okna?

Odpovědi na žádost o dodatečné informace č. 4:

Odpověď č. 1: Materiál klempířských prvků u jednotlivých objektů je popsán v technické zprávě projektové dokumentace (viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Délku svodů lze odvodit z projektové dokumentace (viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace).

Odpověď č. 2:

Dokumentace skutečného provedení

Dochází k úpravě Smlouvy o dílo (viz příloha č. 1 Dodatečných informací č. 4). Ocenění proveďte ve smlouvě o dílo následovně:

a) Objekt A – výměna oken a dveří: (tato cena musí být v souladu s oceněným výkazem výměr ZSmvA05a)
Cena v Kč bez DPH

b) Objekt A – zateplení fasády: (tato cena musí být v souladu s oceněným výkazem výměr ZSmvA05b)
Cena v Kč bez DPH

c) Objekt C – výměna oken a dveří: (tato cena musí být v souladu s oceněným výkazem výměr ZSmvC05a)
Cena v Kč bez DPH

d) Objekt C – zateplení fasády: (tato cena musí být v souladu s oceněným výkazem výměr ZSmvC05b)
Cena v Kč bez DPH

e) Objekt D – výměna oken a dveří: (tato cena musí být v souladu s oceněným výkazem výměr ZSmvD05a)
Cena v Kč bez DPH

f) Objekt D – zateplení fasády: (tato cena musí být v souladu s oceněným výkazem výměr ZSmvD05b)
Cena v Kč bez DPH

g) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks

- Cena v Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)) = HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

DPH (v %, v Kč)

Celková nabídková cena v Kč s DPH

Zařízení staveniště a další obdobné náklady

V Zadávací dokumentaci v kap. 5 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny je uvedeno následující: „Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.“

Z výše uvedeného vyplývá, že tyto náklady zahrňte do nabídkové ceny a samostatně (v samostatných položkách) neprovádějte jejich ocenění.

Odpověď č. 3: Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě vybranému uchazeči při podpisu smlouvy o dílo – viz smlouva o dílo čl. III. odst. 6 (viz příloha č. 1 Dodatečných informací č. 4). Projektová dokumentace tedy není přílohou smlouvy o dílo.

Odpověď č. 4: Požadavky vznesené na osazení oken cenově zahrňte do nabídky, vlastní protokoly se budou dokladovat v průběhu vlastní realizace. Tyto požadavky jsou konkrétně uvedeny ve specifikaci oken v projektové dokumentaci (příloha č. 4 Zadávací dokumentace).

Odpověď č. 5: Z důvodu použití oken ve školském zařízení požadujeme jejich vyšší kvalitu doporučené třídy A plastových oken (třída okenních plastových profilů) – lepší mechanické vlastnosti a delší životnost okna –(viz Dodatečné informace č. 1).

V souvislosti s výše uvedenými dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek:

Zadávací dokumentace – kap. 7 Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek tedy **23. 4. 2013 v 10.00 hodin**.

Výzva k podání nabídek – kap. 4 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **23. 4. 2013 v 10.00 hodin**.

V Českých Budějovicích dne 9. dubna 2013

.....
Ing. Martin Kunderát
zástupce zadavatele