

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Vážení dodavatelé,

dne 26. června 2014 nám byla doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „**Dodávka asfaltové emulze pro Silnice LK**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem: Silnice LK a.s., IČ: 287 46 503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen „**Zadavatel**“).

V souladu s čl. 11 výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace Veřejné zakázky a § 49 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, proto tímto poskytujeme následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1

Text žádosti dodavatele:

„V bodě 3.1 Zadávací dokumentace je specifikace kameniva frakce 2/5 lom Košťálov (EUROVIA); neměla by to být frakce 2/4?“

Odpověď Zadavatele:

Jakkoliv Zadavatel využívá v současné době převážně kamenivo s frakcí 2/4, má ve svých skladech dosud i kamenivo s frakcí 2/5. Z uvedeného důvodu Zadavatel v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky uvádí požadavek na přilnavost právě ke kamenivu s frakcí 2/5. Zadavatel tak požaduje, aby uváděná přilnavost dodávané asfaltové emulze byla zajištěna i ve vztahu k dosud nespotřebovanému kamenivu s frakcí 2/5.

Dotaz č. 2


Text žádosti dodavatele:

„Protokol o zkoušce přilnavosti ke kamenivu, musí být vyhotoven akreditovanou zkušebnou nebo je možné předložit protokol o zkoušce, která bude vyhotovena zaměstnancem společnosti dle ČSN EN 13614.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nestanoví, že by protokol o zkoušce přilnavosti musel být vyhotoven akreditovanou zkušebnou. Z uvedeného důvodu postačí, pokud bude takový protokol vyhotoven i zaměstnancem společnosti, a to za předpokladu souladnosti s ČSN EN 13614.

S pozdravem,



Silnice LK a.s.

Ing. Petr Šen
předseda představenstva



Silnice LK a.s.

Ing. Josef Rechcigl
místopředseda představenstva

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ②