

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 59 - 2016
STR. Č.: 33

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	S	Σ
Z 78	POHLED:	PŮDORYS: Vnější hliníkový rám ostění výtahového dveřního otvoru s přerušeným tepelným mostem. V horní části rám doplněn o tepelně izolační panely. Panely z ocelového plechu s izolační vložkou z minerální ohnivzdorné desky. Součinitel prostupu tepla minimálně $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Rám z hliníkových profilů, s požární odolností. Odolnost celé konstrukce proti zatížení větrem 2kN/m^2, odolnost proti nárazu I4 (vnitřní), E4 (vnější), průvzdušnost Pa AE, voděodolnost Pa RE 900. Povrchová úprava: - vypalovaná barva v odstínu dle barevného řešení Požární odolnost: EI 30/DP1 Rozměr otvoru: 1630 x 3570 mm							
Z 79		Ocelová konstrukce pro vynesení prosklené fasády na vertikále. Profil L 150/75/10 zesílený pásky P6 á=150 mm, kotvený 6xM12 do železobetonového parapetu. Povrchová úprava: antikorozní nátěr Konstrukce bude upravena dle požadavků dodavatele fasády. Výpis materiálu: L150/75/10 - 3,19 x 17,0 = 54,23 P6 - 11x0,75 x 7,54 = 62,21 Celková hmotnost: 116,5 kg + kotvicí a spojovací materiál							
Z 80		Ocelová konstrukce pro vynesení prosklené fasády na vertikále. Jákl 100/14 navařený na roznášecí desce P8 250/200 mm, kotvená 4xM12 do železobetonového zdiva. Umístění ve výšce hlavní podesty 4.NP S.H. + 11,445 a pod stropem vertikály S.H. + 14,630. Povrchová úprava: antikorozní nátěr + protipožární nástřik + finální nátěr v barvě okenních rámců. Konstrukce bude upravena dle požadavků dodavatele fasády! Výpis materiálu: Jákl 100x14 - 5,1 x 38,2 = 194,82 P8 - 2x0,25x0,15x12,56 = 0,94 Celková hmotnost: 195,76 kg + kotvicí a spojovací materiál							

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !