

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy vstupu do 21. budovy**

Forma zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel níže vysvětluje zadávací dokumentaci, a to i přes skutečnost, že žádost o vysvětlení byla zástupci zadavatele doručena po uplynutí zákonem stanovené lhůty uvedené v § 98 zákona. Nejedná se o postup dle § 99 zákona. Termíny stanovené ve Výzvě, zadávací dokumentaci se proto nijak nemění.

Úplné a doslovné znění žádosti (1/1) ze dne 15.06.2018:

Ve výkazu výměr stavební části je uvedena položka:

- p.č. 9 Užívání veřejných ploch a prostranství, kdy žádáme o sdělení, zda-li bude objednatel požadovat úhradu nákladů za užívání v rámci předaného staveniště vlastního pozemku
- p.č. 20 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla – žádáme o specifikaci, jaké zkoušky a atesty... jsou myšleny, když uchazeč nemá veškerá rozhodnutí k dispozici (prosím definujte)
- p.č. 22 Náklady na provedení vzorků - např. fólie na sklo, teraco na podlahu atd. – prosím o definování a uvedení přesného výčtu
- V poznámce pod rozpočtem je uvedeno: „V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.“ Za zadávací výkaz výměr zodpovídá zadavatel a nelze tuto odpovědnost přenést na zhotovitele dle zak. č. 134/2016 – žádáme o vypuštění vět.

Odpověď zadavatele:

- p.č. 9 – Objednatel nebude požadovat úhradu nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.
- p.č. 20 – Do této položky spadá:
 - sonda do stropu nad 2.etáží pro zjištění přesného místa průvlaku pro kotvení zavěšení podhledu,
 - sonda do stropu mezi 1.np a 2.NP v místě nové recepce pro ověření skladby stropu,
 - zajištění materiálových a systémových atestů použitých výrobků a řešení (např. požární ucpávky stropem, kaučukové podlahoviny apod.),
 - seznámení provozem, nastavením a údržbou veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,
 - provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin.

- p.č. 22 – Jedná se o tyto vzorky:
 - Vzorek fólie na sklo o velikosti cca 1,65 x 0,565 m.
 - 3x vzorek teracové podlahy (2x světlý a 1x tmavý dle povrchu podlahy v 2.etáži) o velikosti cca 20x20 cm
 - vzorky použitých výrobků v recepci (leštěný plech, prosklené stěny – pískované a černé sklo, umělý kámen na recepční pult, podlahovina z kaučuku atd.) – vždy vzorek cca 10x10 cm předložený ke schválení
- Poznámka pod čarou – Uvedená věta se vypouští z poznámky dotčeného výkazu výměr. Odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentaci nese v souladu s § 36 odst. 3 zákona zadavatel.

Tuto větu dodavatelé z dotčeného výkazu výměr odstraní. Pokud ve výkaze výměr nedopatřením uvedená věta zůstane, nebude toto brát zadavatel jako důvod k vyloučení dodavatele.

V Praze dne 20.06.2018

.....
v zastoupení zadavatele Tender Solution s.r.o.
Ing. Pavla Hošková, jednatelka