

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Název zakázky: **Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A –
dodávka stavby**

Forma zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Úplné a doslovné znění žádosti (1/8) ze dne 05.03.2018:

7	713000401	Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 20 mm, potrubí d 15 (materiál)	m	175,00000
		Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kaširovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, potrubí DN 15 :		
		175 :		
		175		175,00000

Je zde rozpor v tloušťce izolace – černý text tl. 20 mm
modrý text tl. 30 mm

DOTAZ:

Která tl. izolace platí?

Odpověď zadavatele:

Nesrovnalosti v soupise prací byly opraveny. Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací D1.01.05-S Soupis prací. Opravený soupis prací nahrazuje původní.

Úplné a doslovné znění žádosti (2/8) ze dne 05.03.2018:

20	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	0,00
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m :		

U přesunů není uvedeno %.

DOTAZ:

Doplní zadavatel množství procent u přesunů, nebo si můžeme doplnit % dle zvyklostí.

Odpověď zadavatele:

Dodavatelé doplní množství procent u přesunů dle svých zvyklostí a předpokladů.

Úplné a doslovné znění žádosti (3/8) ze dne 06.03.2018:

K odpovědi 5/7 ze dne 2.3. uvádíme, že položka č.16 se v uvedeném soupisu prací nenachází

Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
7	PC 03 - 1	Laboratorní analýza vzorku pitné vody dle požadavku hygieny	kus	1,00		0,00
8	PC 04 - 1	Zátopová zkouška střechy v přiměřeném rozsahu , dle ČSN 75 0905	kus	1,00		0,00
9	PC 07 - 1	Měření hluku v denní době během zkušebního provozu, dle hygieny	ks	1,00		0,00
10	005261020R	Bankovní záruky	kus	1,00		0,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.				
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kus	1,00		0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.				
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kus	1,00		0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
13	005241010R - 1	Dokumentace skutečného provedení , pro zkušební provoz	kus	1,00		0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle smlouvy o dílo a PD.				
14	005241010R - 2	Dokumentace skutečného provedení , pro kolaudaci stavby	kus	1,00		0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle smlouvy o dílo a PD..				
15	005281010R	Propagace	kus	1,00		0,00
		Dodávka, montáž a následná demontáž informační tabule dle návrhu obchodních podmínek. Tabule s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP.				

Pro geodetické zaměření neexistuje v soupisu prací položka. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položku č.16.

Odpověď zadavatele:

Položka č.16 byla doplněna. Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací „_VON-S Soupis prací“. Opravený soupis prací nahrazuje původní.

Úplné a doslovné znění žádosti (4/8) ze dne 06.03.2018:

V dodatečných informacích č.2 z 13.2.2018 byla vznesena žádost 3/2 o zaslání zavzorcovaných výkazů výměr s tím, že zadavatele na dotaz odpověděl, že nebude zveřejňovat soupisy prací s výkazy výměr včetně vzorců a že odpovědnost za stanovení úplné nabídkové ceny nese dodavatel. Součástí dodatečných informacích č.7 zadavatel poslal opravený výkaz výměr D1.01.01-S, který je zavzorcovaný. To znamená, že výkazy výměr s výpočtovými vzorci existují (i jako výstupy z rozpočtářských programů) a není tedy důvod, proč by nemohl zadavatel poskytnout tyto výkazy uchazečům pro zjednodušení práce při tvorbě nabídky. Proto tímto znovu zdvořile žádáme o doplnění zadávací dokumentace o výkazy výměr se vzorci.

Odpověď zadavatele:

Žádost o doplnění zadávací dokumentace o výkazy výměr se vzorci zadavatel neakceptuje. Zadavatel nese odpovědnost za znění zadávací dokumentace, kterou poskytuje dodavatelům v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy. Odpovědnost za správnost a úplnost nabídkové ceny nese dodavatel. **Opravený výkaz výměr D1.01.01-S poskytuje zadavatel rovněž bez vzorců.**

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s těmito změnami zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **03.04.2018 do 12:00 hod.** Na základě to se mění příslušné body čl. 10 a čl. 11 Zadávací dokumentace takto:

10.1. Lhůta pro podání začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ust. § 56 odst. 1 zákona a její délka je stanovena v souladu s § 54 odst. 2 písm. b) zákona. Lhůta pro podání nabídek končí dne **03.04.2018 v 10:00 hodin.**

11.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **03.04.2018 v 10:15 hodin v sídle zadavatele, budova 22, zasedací místnost č. 224.**

Zadavatel současně upravuje bod 10.2. zadávací dokumentace.

10.2. Nabídky lze poslat doporučeně poštou, kurýrní službou či jiným přepravním na adresu: **Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín nebo osobně podat v pracovní dny v úředních hodinách podatelny,** v poslední dne lhůty pro podání nabídek do 10:00 hodin. Za okamžik podání nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem – podatelnou Krajského úřadu Zlínského kraje.

Opravný formulář zadavatel současně odeslal do Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – D1.01.05-S Soupis prací

Příloha č. 2 – VON-S Soupis prací

Příloha č. 3 – D1.01.01-S Soupis prací

Příloha č. 4 - Upravená zadávací dokumentace KMN A

V Praze dne 06.03.2018

Tender Solution s.r.o.

Jinonická 804/80

158 00 Praha 5 - Košíře

IČ: 265 07 536



.....
v zastoupení zadavatele

Tender Solution s.r.o.

Ing. Pavla Hošková, jednatelka