

Dodatečná informace č.6

Dotaz - přípojky vody

Napojení na nový vodovodní řád , přípojky pro RD se mohou provést po
kolaudaci vody a převodu majetku na obec nebo na Statutární město Brno?

Kdo provede kolaudaci a převod? Termín?

Nutno vědět kvůli další výstavbě přípojek vody a komunikace!

Pokud nebude provedena vodovodní přípojka z těchto důvodů nelze pokračovat
ve výstavbě dál!

Odpověď:

V průvodní a technické zprávě stavebního objektu SO-07 Odbočky vodovodu je jasně popsáno, že vodovodní řád se bude realizovat včetně odboček vodovodu (nikoliv přípojek), které budou ukončeny ve vodoměrných šachtách na hranicích pozemku budoucího stavebníka RD. Je zde popsán i způsob ukončení.

Vodovodní připojení začíná místem napojení na uliční vodovodní řád a končí domovním uzávěrem. Ukončení vodovodní odbočky je řešeno vodoměrnou šachtou bez sestavy.

Odbočka včetně vodoměrné šachty se bude kolaudovat současně s vodovodním řádem. Termín kolaudace je po dokončení stavby. Po kolaudaci bude vodovodní řád včetně odboček předán provozovateli Svazek obcí Šlapanicko. Přípojky od vodoměrných šachet do RD nejsou předmětem této veřejné zakázky.